

(別紙 1)

## 直結止水栓上部 φ 13 mm仕様規格

### 第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水栓上部は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

### 第 2 条 仕様

直結止水栓上部の仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水栓上部                                                               |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 13 mm                                                               |
| ②   | 型式   | 盗水防止機能付                                                               |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                                                 |
| ④   | 員数   | 200 個                                                                 |
| ⑤   | 準拠規格 | 直結止水栓上部ガスケット付<br>ハンドルはトンボ型<br>大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。

(別紙 2)

## 直結止水栓上部 φ 20 mm仕様規格

### 第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水栓上部は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

### 第 2 条 仕様

直結止水栓上部の仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水栓上部                                                               |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 20 mm                                                               |
| ②   | 型式   | 盗水防止機能付                                                               |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                                                 |
| ④   | 員数   | 100 個                                                                 |
| ⑤   | 準拠規格 | 直結止水栓上部ガスケット付<br>ハンドルはトンボ型<br>大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。

(別紙 3)

## 直結止水栓上部 φ 25 mm仕様規格

### 第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水栓上部は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

### 第 2 条 仕様

直結止水栓上部の仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水栓上部                                                               |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 25 mm                                                               |
| ②   | 型式   | 盗水防止機能付                                                               |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                                                 |
| ④   | 員数   | 10 個                                                                  |
| ⑤   | 準拠規格 | 直結止水栓上部ガスケット付<br>ハンドルはトンボ型<br>大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。

(別紙 4)

## 直結止水ユニオン φ 13 mm仕様規格

### 第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水ユニオンは、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

### 第 2 条 仕様

直結止水ユニオンの仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水ユニオン                                |
|-----|------|-----------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 13 mm                                 |
| ②   | 型式   | 伸縮ユニオン                                  |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                   |
| ④   | 員数   | 100 個                                   |
| ⑤   | 準拠規格 | 大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。

(別紙 5)

## 直結止水ユニオン φ 20 mm仕様規格

### 第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水ユニオンは、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

### 第 2 条 仕様

直結止水ユニオンの仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水ユニオン                                |
|-----|------|-----------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 20 mm                                 |
| ②   | 型式   | 伸縮ユニオン                                  |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                   |
| ④   | 員数   | 10 個                                    |
| ⑤   | 準拠規格 | 大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。

(別紙 6)

直結止水ユニオン φ 25 mm仕様規格

第 1 条 総則

本仕様書にて納入する直結止水ユニオンは、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものである。

製作にあたっては、四條畷水道センター発注担当者の承認を得てから製作すること。

第 2 条 仕様

直結止水ユニオンの仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |      | 直結止水ユニオン                                |
|-----|------|-----------------------------------------|
| ①   | 口径   | φ 25 mm                                 |
| ②   | 型式   | 伸縮ユニオン                                  |
| ③   | 使用場所 | メーター用                                   |
| ④   | 員数   | 5 個                                     |
| ⑤   | 準拠規格 | 大阪広域水道企業団 四條畷水道センターにおいて使用している該当品と同一のもの。 |

第 3 条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。