給水栓における毎月検査

1)第二中継区

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.01	1.09	0.39	0.61	0.87	1.03							1.09	0.39	0.83	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.10										0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.09								0.09	0.07	0.08	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.008								0.008	0.006未満	0.006	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003								0.003	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003			0.005								0.005	0.003	0.004	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.03								0.03	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.009								0.009	0.005	0.007	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					17.6										17.6	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.1	15.6	13.1	10.9	16.6	15.1							16.6	10.9	14.6	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					39.6										39.6	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		97			112								112	97	105	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9							0.9	0.6	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					39.6										39.6	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001							0.001	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		97			112								112	97	105	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01										0.01	1
31	削除	削除																0

給水栓における毎月検査

2)田原中区

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.05	1.08	0.72	0.56	0.87	0.96							1.08	0.56	0.87	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.09										0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.13								0.13	0.07	0.10	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.017								0.017	0.006	0.012	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.006								0.006	0.004	0.005	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003			0.004								0.004	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003								0.003	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.013								0.013	0.007	0.010	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					17.0										17.0	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.9	15.5	14.3	11.5	16.0	15.8							16.9	11.5	15.0	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					39.7										39.7	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		94			111								111	94	103	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8							0.8	0.6	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6							7.7	7.5	7.6	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.5	0.6	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.5	0.6	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					39.7										39.7	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満							0.001	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		94			111								111	94	103	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6							7.7	7.5	7.6	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02										0.02	1
31	削除	削除																0

給水栓における毎月検査

3)田原低区

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.04	1.07	0.78	0.59	0.86	0.95							1.07	0.59	0.88	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.09										0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.13								0.13	0.06	0.10	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007			0.018								0.018	0.007	0.013	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.004								0.004	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.04								0.04	0.02	0.03	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003								0.003	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.013								0.013	0.007	0.010	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.03										0.03	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					16.9										16.9	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6	15.3	14.8	11.7	16.0	16.1							16.6	11.7	15.1	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					39.9										39.9	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		93			115								115	93	104	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.004								0.004	0.002未満	0.002	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7							0.7	0.6	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7							7.8	7.5	7.6	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2							0.6	0.2	0.4	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.005										0.005	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2							0.6	0.2	0.4	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					39.9										39.9	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		93			115								115	93	104	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7							7.8	7.5	7.6	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.03										0.03	1
31	削除	削除																0