

詳細仕様書

品名	量水器 25 ミリ (バーター方式)
型式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レス 25 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 6.3 m <sup>3</sup> /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 100
寸法	全長 225 ミリ
数量	7 個
注意事項	<p>バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。</p> <p>量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。</p> <p>使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。</p>
その他	<p>量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 〔【例】 阪 A B 0 6 - 7 2 5 1 〕</p> <p>プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。</p> <p>蓋の裏に有効期限シールを貼付</p> <p>平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。</p> <p>個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。</p> <p>ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと)</p> <p>納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。</p> <p>納入時には貴社指定の納品書を提出すること。</p>

詳細仕様書

品名	量水器 40 ミリ (バーター方式)
型式	たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 40 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 1.6 m <sup>3</sup> /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 100
寸法	全長 245 ミリ
数量	20 個
注意事項	<p>バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。</p> <p>量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。</p> <p>使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。</p>
その他	<p>量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 〔【例】 阪 A B 0 6 - 8 4 0 1 〕</p> <p>プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。</p> <p>蓋の裏に有効期限シールを貼付</p> <p>平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。</p> <p>個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。</p> <p>ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと)</p> <p>納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。</p> <p>納入時には貴社指定の納品書を提出すること。</p>

詳細仕様書

品名	量水器 50 ミリ (バーター方式)
型式	統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 50 ミリフランジ (遠隔・電子式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 4 0 m <sup>3</sup> /h 計量範囲 (R=Q3/Q1) = 1 0 0
構成	量水器本体、伸縮補足管 (ストレーナー付)、ジョイント
寸法	標準取付寸法 5 6 0 ミリ (量水器本体寸法 2 4 5 ミリ)
数量	2 個
注意事項	<p>バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。</p> <p>量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。</p> <p>使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。</p>
その他	<p>量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナット等は必要数付属すること。</p> <p>受信機及びコード (1 5 m) を付属すること。</p> <p>ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと)</p> <p>量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 (【例】 阪 A B 0 6 - 8 5 0 1 )</p> <p>プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H) ) とすること。</p> <p>蓋の裏に有効期限シールを貼付</p> <p>平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。</p>

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。