

(別紙)

詳細仕様書

品名	水道用量水器φ25mm(修繕品)
型式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レスφ25mm(直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 6.3 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 100
数量	9個
注意事項	修繕する量水器のうち修繕不能分があった場合でも発注個数を納品すること。
その他	量水器番号は旧番号を削除の後、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。(【例】阪A B 0 6 - 7 2 5 1) 量水器は、パレット(水抜き用の穴が開いている樹脂製ケース)に入れて口径毎の番号順に納入すること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。 プラスチック蓋(色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05(日塗工色番号 A85-60H))とすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付すること。 平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。 ケースは無塗装とするが、酸化防止処理を施すこと。 納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。