

詳細仕様書

品 名	量水器 30 ミリ (バーター方式)
型 式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レス 30 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 1 0 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 1 0 0
寸 法	全長 2 3 0 ミリ
数 量	1 1 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 そ の 他 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 〔【例】 阪 A B 0 6 - 8 3 0 1 〕 プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

(別紙)

詳細仕様書

品 名	量水器 40 ミリ (バーター方式)
型 式	たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 40 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 $(Q3) = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 245 ミリ
数 量	5 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。
そ の 他	量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B O 6 - 8 4 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成23年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品 名	量水器 50 ミリ (バーター方式)
型 式	たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 50 ミリねじこみ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 1 6 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 1 0 0
寸 法	全長 2 4 5 ミリ
数 量	2 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 そ の 他 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B 0 6 - 8 5 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品 名	量水器 50 ミリ (バーター方式)
型 式	統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 50 ミリフランジ (遠隔・電子式)
計量特性	定格最大流量 $(Q3) = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
構 成	量水器本体、伸縮補足管 (ストレーナー付)、ジョイント
寸 法	標準取付寸法 560 ミリ (量水器本体寸法 245 ミリ)
数 量	4 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナット等は必要数付属すること。

受信機及びコード (15m) を付属すること。

ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと)

量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。
(【例】 阪 A B 0 6 - 8 5 0 1)

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) とすること。

蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること

詳細仕様書

品 名	量水器 75 ミリ (バーター方式)
型 式	統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 75 ミリフランジ (遠隔・電子式)
計量特性	定格最大流量 $(Q3) = 6.3 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
構 成	量水器本体、伸縮補足管 (ストレーナー付)、ジョイント
寸 法	標準取付寸法 630 ミリ (量水器本体寸法 300 ミリ)
数 量	2 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式・材質は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 量水器取り付けに必要なボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナット等は必要数付属すること。 受信機及びコード (15m) を付属すること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B 0 6 - 8 7 5 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A05 (日塗工色番号 A85-60H)) としてすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績書を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。