

詳細仕様書

品 名	量水器 30 ミリ (バーター方式)
型 式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レス 30 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 1 0 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 1 0 0
寸 法	全長 2 3 0 ミリ
数 量	1 0 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。
そ の 他	量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B 0 5 - 8 3 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A04 (日塗工色番号 A72-40T)) 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品 名	量水器 40 ミリ (バーター方式)
型 式	たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 40 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 1 6 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 1 0 0
寸 法	全長 2 4 5 ミリ
数 量	1 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。
そ の 他	量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B 0 5 - 8 4 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A04 (日塗工色番号 A72-40T)) 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。