

(別紙)

詳細仕様書

品 名	水道用量水器 20mm (新品)
型 式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レス 20 mm (直読式)
計量特性	定格最大流量 $(Q_3) = 4 \text{ m}^3/\text{h}$
	計量範囲 $(R = Q_3/Q_1) = 100$
寸 法	全長 190 mm
数 量	80 個
納入場所	阪南水道センター 阪南市鳥取 74-1
注意事項	新品の量水器とは、上ケース及び下ケースを含む全ての部品に新品を使用し て製造された量水器をいう。

購入する量水器は、計量法による検定合格後 1 か月以内のものとする。

量水器の納入は、納入者が立会い、担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。

そ の 他 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。
(【例】 阪 A B 07-0101)

プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A06 (日塗工色番号 A92-40V))

蓋の裏に有効期限シールを貼付すること。

平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。

個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止めすること。

ケースは無塗装 (ただし、酸化防止処理を施すこと。)

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。