

(別紙)

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ40 mm (バーター方式)
型 式	たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レスφ40 mm (遠隔・電子式)
計量特性	定格最大流量 $(Q3) = 1.6 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 245 mm
数 量	1 個
納入場所	阪南水道センター 阪南市鳥取74-1
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。
そ の 他	受信機及びコード(5 m)を付属すること。 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 (指定番号例 阪ABO4-8401) プラスチック蓋(色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A03 (日塗工色番号 A69-50T)) 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め。

ケースは無塗装（但し、酸化防止処理を施すこと）

納入時に水道メーター器差成績書を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品名	量水器 50 ミリ (バーター方式)
型式	統一型たて型軸流羽根車式量水器乾式鉛レス 50 ミリフランジ (遠隔・電子式)
計量特性	定格最大流量 $(Q3) = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
構成	量水器本体、伸縮補足管 (ストレーナー付)、ジョイント
寸法	標準取付寸法 560 ミリ (量水器本体寸法 245 ミリ)
数量	1 個
注意事項	バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。下取りする量水器のメーカー・型式は、問わないものとする。使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。 量水器の納入は、納入者が立会い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。 使用済み量水器の引渡し・運搬については、納入者の負担により行うものとする。日時・場所については阪南水道センター総務課から別途指示する。 その他 量水器取り付けに必要な<u>ボルト穴付フランジパッキン</u>、焼付防止ステンレスボルトナット等は必要数付属すること。 受信機及びコード (15m) を付属すること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 (【例】 阪 A B 0 4 - 8 5 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A03 (日塗工色番号 A69-50T)) 蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成２３年度以降の新ＪＩＳ規格対応メーターであること。

納入時に水道メーター器差成績書を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。