

令和5年度

電磁式量水器（口径75ミリ・口径50ミリ）購入

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能水道センター

特記事項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能水道センター管内に設置している検定満了の量水器交換に使用する量水器を購入するものである。

(対象機器)

第2条 本業務の対象となる水道メーターの仕様、数量、検定満了及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 仕様

電磁式水道メーター
フランジ式 (7.5k)、本体のみ (補足管なし)
エポキシ樹脂粉体塗装

口径	(mm)	50	75
定格最小流量(Q1)	(m ³ /h)	0.0625	0.1575
定格最大流量(Q3)	(m ³ /h)	25	63
計量範囲(Q3/ Q1の比(R))		400	
流量範囲 (m ³ /h)	器差 ±5%	0.0625～0.1 未満	0.1575～0.252 未満
	器差 ±2%	0.1～31.25	0.252～78.75
計測開始流量	(m ³ /h)	0.01	0.0225
圧力損失(定格最大流量Q3時)	(Mpa)	0.063 以下	
面間(本体)	(mm)	170	190

(2) 数量

口径 50 ミリ 1 個
口径 75 ミリ 1 個

(3) 納入期日

- ① 口径 50 ミリ 令和 5 年 6 月 30 日(金)
- ② 口径 75 ミリ 令和 5 年 11 月 30 日(木)

納入時に水道メーター試験成績(検査)表を添付すること。なお、納入期日までに担当者から指示がある場合は、その都度調整すること。

(3) 検定満了

検定満了は、納入月から 8 年後の年月にすること。

(4) 付属品

メーター接続用継手材

(5) 番号

番号は受注後に担当者と調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能水道センター内倉庫
豊能郡豊能町東ときわ台一丁目2番地の3

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。