１）天王公民館前給水栓

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.10								0.10	0.06未満	0.07	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.008								0.008	0.006	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003								0.003	0.001	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.010			0.019								0.019	0.010	0.015	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.006								0.006	0.003	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.4			5.1								5.1	4.4	4.8	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満								0.001	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.2	4.4	4.3	4.1								4.4	4.1	4.3	5
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		7.4			7.1								7.4	7.1	7.3	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		30			46								46	30	38	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								0.3	0.3	0.3	5
48	pH値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6								6.6	6.5	6.6	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4								0.5	0.3	0.4	5
52	濁度	2度以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満								0.05	0.03未満	0.03未満	5
その他	残留塩素	-	0.40	0.50	0.50	0.60	0.40								0.60	0.40	0.48	5

２）妙見山本堂前給水栓

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.2			0.2								0.2	0.2	0.2	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09			0.08								0.09	0.08	0.09	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.024			0.023								0.024	0.023	0.024	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.003								0.014	0.003	0.009	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003								0.003	0.001	0.002	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.031			0.036								0.036	0.031	0.034	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.006								0.012	0.006	0.009	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.19	0.11	0.03未満								0.19	0.03未満	0.07	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10.6			10.2								10.6	10.2	10.4	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.001未満								0.003	0.001未満	0.001	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.3	16.1	18.1	14.9	15.3								18.1	14.9	16.3	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		54.4			49.8								54.4	49.8	52.1	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		111			112								112	111	112	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4								0.8	0.4	0.7	5
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7								7.7	7.4	7.6	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.7	0.8	2.4	1.6	0.5								2.4	0.5	1.2	5
52	濁度	2度以下	0.03未満	0.06	0.08	0.07	0.03								0.08	0.03未満	0.05	5
その他	残留塩素	-	0.70	0.60	0.60	0.30	0.50								0.70	0.30	0.54	5

３）山田地内給水栓

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1未満	1未満								1	1未満	1未満	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.22								0.22	0.08	0.15	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008			0.019								0.019	0.008	0.014	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.003未満								0.004	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.010								0.010	0.006	0.008	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.004								0.004	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.022			0.045								0.045	0.022	0.034	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.004								0.004	0.003未満	0.003	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.014								0.014	0.007	0.011	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.002								0.002	0.001	0.002	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03								0.05	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4			17.4								17.4	13.4	15.4	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6	15.3	17.3	12.1	16.8								17.3	12.1	15.6	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41.1			42.2								42.2	41.1	41.7	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		98			117								117	98	108	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7								0.7	0.6	0.7	5
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9								7.9	7.6	7.7	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7								0.7	0.4	0.5	5
52	濁度	2度以下	0.03未満	0.03未満	0.03	0.05	0.03未満								0.05	0.03未満	0.03未満	5
その他	残留塩素	-	0.50	0.70	0.50	0.50	0.30								0.70	0.30	0.50	5

３）新光風台給水栓

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0								0	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											5
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.00005未満	2
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.1			0.2								0.2	0.1	0.1	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.07			0.19								0.19	0.07	0.13	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.030								0.030	0.011	0.021	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003								0.003	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.008								0.008	0.005	0.007	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025			0.054								0.054	0.025	0.040	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.008								0.008	0.005	0.007	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008			0.015								0.015	0.008	0.012	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.001								0.001	0.001	0.001	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02			0.05								0.05	0.02	0.04	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	5
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4			16.6								16.6	13.4	15.0	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	15.5	17.4	13.7	18.4								18.4	13.7	16.6	5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		46.7			47.5								47.5	46.7	47.1	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		101			120								120	101	111	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満			0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8								0.8	0.7	0.8	5
48	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9								7.9	7.6	7.7	5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											5
51	色度	5度以下	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4								0.4	0.2	0.3	5
52	濁度	2度以下	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満								0.03	0.03未満	0.03未満	5
その他	残留塩素	－	0.40	0.50	0.40	0.50	0.70								0.70	0.40	0.50	5