

仕 様 書

- 1 品 名 応援給水組立式タンクの購入
- 2 数 量 別紙詳細仕様書のとおり
- 3 規 格 別紙詳細仕様書のとおり
- 4 現物確認要否 要・☒否
- 5 同等品可否 ☒可・否 (参考品あり)・なし・同等品リストあり・なし
- 6 納入期限 令和8年11月20日
- 7 納入場所 豊能郡豊能町光風台五丁目25番地
光風台配水池
- 8 見積書提出先 豊能郡豊能町東ときわ台一丁目2番地の3
大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター (担当：山浦)
TEL072(738)3311
- 9 見積受付期限 令和8年9月2日(水曜日) 17時まで
- 10 その他
 - (1) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
 - (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注者の負担とする。
 - (3) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
 - (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃をおこなうこと。
 - (5) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
- 11 詳細仕様 別紙詳細仕様書ファイル

詳細仕様書

1 品 名 応急給水組立式タンク

2 構成内容

・タンク本体セット

品名	数量
貯水タンク本体	1
各部材の明細	
・内袋（ポリエチレン）容量 1,000 リットル	1
・外袋（ポリプロピレンラミクロス）	1
・天パレット	1
・底パレット	1
・スチール製ボール	12
・ポリプロピレン製ボールバルブ	1
・ニップル	1
・バルブホルダー	2
・本体収納時カバー	1
・変換（50A→65A）付きカプラー（町野式メス）	1
・自在水栓2栓（ステンレス製）	1
・自在水栓用軸受架台（自在水栓用固定時具）	1
・鍵	1
・樹脂製ハンマー	1
・組立マニュアル（カラー刷）	1

3 数量 組立式タンク本体 1 セット

 内袋 1 枚

4 規 格

①貯水タンク本体

 組立時：幅 1140×奥行 1140×高さ 1100mm 程度

 収納時：幅 1140×奥行 1140×高さ 250mm 程度

 重 量：収納時重量で概ね 60kg 以内

 材 質：パレット部：ポリエチレン製 ボール部：スチール製（メッキ処理あり）
 1,000 リットルの水圧に耐えること。

②架台

 パレット：幅 1100×奥行 1100×高さ 120mm程度（1 枚のサイズ）

 材 質：合成樹脂製

③内袋

- ・ポリエチレン製（厚さ 100 μ の二重構造）
- ・「食品・添加物の規格基準」に適合すること。

④外袋

- ・ポリプロピレンラミクロス製

⑤鍵

- ・いたずら防止の為、外袋上部に装着すること。

5 性 能

- 1) 飲料水 1,000 リットルを貯水できること。
- 2) 貯水タンク本体は組立式であり、かつ折り畳み収納ができること。
- 3) 本体及び加圧台の組み立てに際し、工具の使用やネジを締める必要がないこと。
- 4) 水の注水・排水がバルブ1基で兼用できること。
- 5) ホースをバルブに直接接続して水を充填できる仕様であること。
- 6) 地域住民独力での組立が可能なよう、貯水タンク本体は約60kg以下であること。
- 7) 内容物が飲料水のため、段ボール製は使用不可。

6 品 質

内袋について、「食品・添加物の規格基準」に適合することを証明する、
標記試験結果の写しを、入札手続き後に提出すること。

7 その他

- ・貯水タンク本体以外の用品は、一つの段ボール箱にまとめて納品すること。