

漏水修繕工事に使用する材料

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター

特記事項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能地域水道センターの管内で発生する漏水修繕工事に使用する材料を購入するものである。

(購入材料)

第2条 本業務に関する材料の数量、仕様及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 数量及び仕様

別紙のとおり。

(2) 納入期日

令和8年8月31日(月)

なお、納入期日までに担当者から指示がある場合は調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能地域水道センター光風台敷地内倉庫

豊能郡豊能町光風台五丁目25番地

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。

材料一覧表

管種	名称	認証番号	規格・口径	数量	単位	備考
PP	直管(1種2層管)	JIS K6762	φ25×30m	1	巻	
PP	直管(1種2層管)	JIS K6762	φ20×120m	1	巻	
HIVP	直管	JIS K6742	φ50×L=4,000	2	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ40×L=4,000	3	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ30×L=4,000	3	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ25×L=4,000	4	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ20×L=4,000	12	本	
HIVP	直管	JIS K6742	φ13×L=4,000	7	本	
HIVP	メーター用伸縮継手		φ20	30	個	
HIVP	メーター用伸縮可とう継手		φ20	20	個	
HIVP	ソケット(TS)	JIS K6743	φ20	20	個	
HIVP	90° エルボ(TS)	JIS K6743	φ20	100	個	
HIVP	水栓ソケット(砲金入り)(TS)	JIS K6743	φ20	5	個	
HIVP	水栓エルボ(砲金入り)(TS)	JIS K6743	φ20	5	個	
HIVP	バルブソケット(砲金入り)(TS)	JIS K6743	φ25	2	個	
HIVP	伸縮継手(PP-VP)		φ25	5	個	
PE	90° ベンド	JWWA B116	φ20	20	個	
PE	90° ベンド	JWWA B116	φ25	20	個	
PE	分止水栓用ソケット(回転式)	JWWA B116	φ20	20	個	
PE	分止水栓用ソケット(回転式)	JWWA B116	φ25	5	個	
PE	分止水栓用ソケット(回転式)	JWWA B116	φ25×20	20	個	
PE	90° ロングベンド	JWWA B116	φ20	45	個	
PE	90° エルボ	JWWA B116	φ20	2	個	
PE	90° エルボ	JWWA B116	φ25	5	個	
PE	45° エルボ	JWWA B116	φ25	2	個	
PE	60° エルボ	JWWA B116	φ25	4	個	
PE	ソケット	JWWA B116	φ25	5	個	
	キー式甲形止水栓(ボール止水)		φ20	10	個	
	メーターBOX(樹脂受枠)	MB-20SFN		40	個	
	逆止弁付ボール式直結伸縮止水栓		φ20	25	個	
	逆止弁付ボール式直結伸縮止水栓		φ13	10	個	
	メーターパッキン(砲金入り)		φ20	200	枚	
	メーターパッキン		φ13	200	枚	
	青銅製ソフトシール仕切弁		φ30×10K	2	個	
	明示シート 2倍折り込み W=150mm×L=50m			6	巻	

材料指定メーカー一覧表

種別	指定メーカー	備考
HIVP直管及び継手	積水化学工業(株) (株)クボタ 三菱樹脂(株)	HIVPは、積水化学工業(株)製エスロンゴールド若しくは、それに準ずる製品
水道管ポリエチレン1種2層管	(株)クボタケミックス	
砲金継手・弁栓類	前澤給装工業(株) 栗本商事(株) (株)タブチ	
メーターパッキン(砲金入り)	前澤給装工業(株)	
メーターBOX	前澤化成工業(株)	MB-20SFN
明示シート	ヨツギ(株)	