

消火栓補修に使用する材料

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター

特 記 事 項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能地域水道センター管内の消火栓補修に使用する材料を購入するものである。

(購入材料)

第2条 本業務に関する材料の数量、仕様及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 数量及び仕様

別紙のとおり。

(2) 納入期日

令和7年6月10日(火)

なお、納入期日までに担当者から指示がある場合は調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能地域水道センター光風台敷地内倉庫
豊能郡豊能町光風台五丁目25番地

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

材料一覧表

名称	認証番号	規格・口径	数量	単位	備考
地下式単口消火栓	JWWA B103	φ 75	1	台	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
ボール式補修弁(レバー式) RF	JWWA B126	φ 75×150H	1	台	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジガasket(芯金入り)		φ 75	10	枚	7.5K 全面タイプ
フランジボルト・ナット		M16	10	組	SUS φ 75
消火栓ボックス 省力解放型(鉄蓋付き)		円形3号	2	組	ROS-50G-10C 企業団マーク
消火栓ボックス下柵(上部ブロック)		円形3号	2	個	WO-50-200A
消火栓ボックス下柵(下部ブロック)		円形3号	2	個	NHVO-50-200C
消火栓ボックス下柵(底板)		円形3号	2	個	NHVO-50-40S
調整駒ボルトセット		M16×150	2	組	AJフレームホルダーボルトセット
ハイジャスター		25Kg	2	個	
型枠(ハイジャスター用)		4型	1	個	

材料指定メーカー一覧表

種別	指定メーカー	備考
地下式単口消火栓 補修弁	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 (株)清水鐵工所 角田鉄工(株)	
フランジ継手材	協和工業(株)	
消火栓ボックス及び付属品	日之出水道機器(株)	