

令和5年度

量水器（口径75ミリ・口径50ミリ）購入

特記仕様書

大阪広域水道企業団  
豊能水道センター

## 特記事項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能水道センター管内に設置している検定満了の量水器交換に使用する量水器を購入するものである。

(対象機器)

第2条 本業務の対象となる水道メーターの仕様、数量、検定満了及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 仕様

たて型ウォルトマン式 (乾式直読式)

フランジ式 (7.5k)

本体：ダクタイル鋳鉄製 (エポキシ樹脂粉体塗装)

口径 50 ミリ

口径 75 ミリ

定格最小流量：Q1 0.40 m<sup>3</sup>/h

定格最小流量：Q1 0.63 m<sup>3</sup>/h

定格最大流量：Q3 40 m<sup>3</sup>/h

定格最大流量：Q3 63 m<sup>3</sup>/h

面間 (補足管込) L = 560 mm

面間 (補足管込) L = 630 mm

「鉛レスの合金を素材としたメーター」又は「鉛流出を防ぐために従前の水道メーターの表面を処理したメーター」(鉛の進出基準 0.01mg/L以下)とする。

(2) 数量

口径 50 ミリ 3 個

口径 75 ミリ 1 個

(3) 検定満了

令和 14 年 (2032 年) 1 月

(4) 付属品

メーター接続用継手材

ガスケット：全面タイプ フランジボルト・ナット：SUS

(5) 納入時期

納入時期は令和 6 年 2 月 13 日 (火) とする。なお、納入時に水道メーター試験成績 (検査) 表を添付すること。

(6) 番号

番号は受注後に担当者と調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能水道センター

豊能郡豊能町東ときわ台一丁目 2 番地の 3

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。