田尻加圧ポンプ場薬品注入配管修繕工事
に使用する材料

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター

特記事項

(大要)

第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能地域水道センターの施設である田尻加圧ポンプ場の薬品注入配管修繕工事に使用する材料を購入するものである。

(購入材料)

第2条 本業務に関する材料の数量、仕様及び納入期日は次のとおりとする。

(1) 数量及び仕様

別紙購入材料一覧表のとおり。

(2) 納入期日

令和6年11月15日(金)

なお、納入期日までに担当者から指示がある場合は調整すること。

(納入場所)

第3条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能地域水道センター田尻加圧ポンプ場
豊能郡能勢町下田尻 598-3

(支払方法)

第4条 納品検査合格後、請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。

購入材料一覧表

管種	名称	認証番号	規格・口径	数量	単位	備考
GX	継輪	JWWA G121	φ 250	1	個	
GX	継輪	JWWA G121	φ 100	1	個	
GX	G-LINK	JWWA G120	φ 250	3	組	ゴム輪、ボルトナット共
GX	G-LINK	JWWA G120	φ 100	3	組	ゴム輪、ボルトナット共
GX	受挿ソフトシール仕切弁		φ 250	1	台	3種(10K) キャップ式 右開き
GX	受挿ソフトシール仕切弁		φ 100	1	台	3種(10K) キャップ式 右開き
	サドル付分水栓(鋳鉄管用、ボール式)	JWWA B117	φ 250 × φ 20	1	台	密着コア、防食フィルム共 前澤給装工業(株)製
	円形2号仕切弁室用調整リング(5%傾斜用)			2	枚	NVK-35-10K(P5)
	円形1号仕切弁室用調整リング(5%傾斜用)			2	枚	NVK-25-10K(P5)