

ソーダ灰（25kg 入袋）の購入仕様書（単価契約）

（一般）

第1条 本仕様書にて購入するソーダ灰（25kg 入袋）（以下「ソーダ灰」という。）は、大阪広域水道企業団岬水道センター（以下「センター」という。）において水処理用として使用するものである。

（関連法令等の順守）

第2条 受注者は、ソーダ灰の納入に関するすべての関係法令等を遵守しなければならない。

（品質）

第3条 本仕様書に基づき納入するソーダ灰の規格等は次のとおりとする。

- （1） 納入するソーダ灰は JWWAK 108（最新の規格によること）及び下表に適合する製品とする。

項目	規格
T-Na ₂ CO ₃	99.2%以上
塩化ナトリウム	0.5%以下
酸化第二鉄	0.003%以下
水不溶分	0.01%以下
加熱減量	0.5%以下
見掛比重	0.6～0.8

- （2） 「水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年2月23日厚生省令第15号）」第1条第16号（改正された場合、最新のものとする。）に規定する、水道用薬品により水に付加される物質について、同省令別表第1に適合すること。

（品質の検査）

第4条 受注者は、前条第1項第1号及び第2号に示した項目に適合することを証明する分析試験結果書を発注者に提出しなければならない。ただし、（社）日本水道協会の水道用薬品等の認証登録を受けている場合については、その証明書の写しの提出をもって代えることができる。

2 前項の分析試験結果書は、公的機関（計量法による濃度計量証明事業所又は厚生労働大臣の水質検査機関）により提出日より1年以内に発行されたものに限る。

(納入)

第5条 納入場所は、大阪広域水道企業団岬水道センター孝子浄水場（泉南郡岬町孝子 939）とし、受入監視業務担当者の指示する場所に納入すること。

2 受注者は、納入にあたり企業団職員の指定した日にソーダ灰を納入しなければならない。納入日時は、原則として閉庁日を除く午前9時から正午までと午後1時から午後4時30分までとする。ただし、緊急時はこの限りではない。

3 受注者は、次の各号に掲げる事項を納入計画書として作成し、企業団職員の承認を得なければならない。（納入計画書提出部数：2部）

(1) 運搬経路図

(2) 受注者は納入の都度、第3条第1項第1号に規定する規格等に適合することを証明するために分析試験を行い、分析試験結果書を提出すること。

(3) 緊急時の連絡体制表

(購入予定数量等)

第6条 センターにおけるソーダ灰の1回あたりの納入量及び購入予定数量は次のとおりとするが、処理水量、水質等の変動により、購入数量は増減する。

また、災害時等には、発注者の要求に対して、ライフラインである水道の事業継続に配慮し、薬品の優先的な供給に協力すること。

1回あたりの納入量・・・約 2,000kg

購入予定数量・・・約 6,000kg

(緊急時の対応)

第7条 浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるので、これに応じられる体制を整えておくこと。

(契約の解除)

第8条 納入された物品を使用することにより、水道法第4条に定める水質基準の遵守に支障を生じる事態などが生じ、企業団職員からの改善の要請を受けた場合において、正当な理由なく受注者が直ちに措置を講じない場合は、発注者はこの契約を解除することができる。

(疑義等の決定)

第9条 この仕様書に定めのない事項、又は契約書及び仕様書に関しては疑義が生じた時は、発注者及び受注者協議のうえこれを定める。