

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ13mm（バーター方式）
型 式	接線流羽根車式量水器（乾式、アナログ、デジタル表示）
計量特注	定格最大流量 $(Q3) = 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$
	計量範囲 $(R=Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 100mm
数 量	267個
納入期限	令和4年8月31日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分180番地（千早赤阪村役場1階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕1111
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

- ・ 個々の量水器に継ぎ手パッキン(厚さ 3mm と予備 1.5mm)を輪ゴム止め。
- ・ ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・ 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・ 納入時には貴社指定の納品書を提出すると。

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ20mm（バーター方式）
型 式	接線流羽根車式量水器（乾式、アナログ、デジタル表示）
計量特注	定格最大流量 $(Q3) = 4.0 \text{ m}^3/\text{h}$
	計量範囲 $(R=Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 190mm
数 量	78個
納入期限	令和4年8月31日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分180番地（千早赤阪村役場1階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕1111
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

- ・ 個々の量水器に継ぎ手パッキン(厚さ 3mm と予備 1.5mm)を輪ゴム止め。
- ・ ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・ 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・ 納入時には貴社指定の納品書を提出すると。

詳細仕様書

品名	水道用量水器φ25mm（バーター方式）
型式	接線流羽根車式量水器（乾式、アナログ、デジタル表示）
計量特注	定格最大流量（Q3）＝ 6.3 m ³ /h
	計量範囲（R＝Q3/Q1）＝ 100
寸法	全長 225mm
数量	8個
納入期限	令和4年8月31日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分180番地（千早赤阪村役場1階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕 1111
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

- ・ 個々の量水器に継ぎ手パッキン(厚さ 3mm と予備 1.5mm)を輪ゴム止め。
- ・ ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・ 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・ 納入時には貴社指定の納品書を提出すると。

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ30mm（バーター方式）
型 式	接線流羽根車式量水器（乾式、アナログ、デジタル表示）
計量特注	定格最大流量 $(Q3) = 10.0 \text{ m}^3/\text{h}$
	計量範囲 $(R=Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 230mm
数 量	2個
納入期限	令和4年8月31日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分180番地（千早赤阪村役場1階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕1111
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

- ・ 個々の量水器に継ぎ手パッキン(厚さ 3mm と予備 1.5mm)を輪ゴム止め。
- ・ ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・ 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・ 納入時には貴社指定の納品書を提出すると。

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ40mm（バーター方式）
型 式	接線流羽根車式量水器（乾式、アナログ、デジタル表示）
計量特注	定格最大流量 $(Q3) = 10.0 \text{ m}^3/\text{h}$
	計量範囲 $(R=Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 245mm
数 量	3個
納入期限	令和4年8月31日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分180番地（千早赤阪村役場1階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕1111
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

- ・ 個々の量水器に継ぎ手パッキン(厚さ 3mm と予備 1.5mm)を輪ゴム止め。
- ・ ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・ 納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・ 納入時には貴社指定の納品書を提出すると。

詳細仕様書

品 名	水道用量水器φ50mm（バーター方式）
型 式	縦型軸流羽根車式量水器（統一型）フランジ接続（乾式直読型）
計量特注	定格最大流量 $(Q3) = 40.0 \text{ m}^3/\text{h}$ 計量範囲 $(R = Q3/Q1) = 100$
寸 法	全長 標準 560mm 伸縮補足管含む
数 量	2 個
納入期限	令和 4 年 8 月 3 1 日（水曜日）
納入場所	千早赤阪村大字水分 180 番地（千早赤阪村役場 1 階） 大阪広域水道企業団千早赤阪水道センター TEL 0721-26-7165

注意事項

- ・バーター方式とは、使用済み量水器を下取りし、新品の量水器を購入するものとする。
下取りする量水器のメーカー・型式は問わないものとする。
使用済み量水器は、新品を納入する際、若しくは取替え作業後に納入者に引き渡す。
- ・量水器の納入は、納入者が立合い担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
- ・使用済み量水器の引渡し・運搬については納入者の負担により行うものとする。
日時・場所については千早赤阪水道センターから別途指示する。

その他

- ・量水器番号は、本体蓋上面とケース上面に指定する番号を刻印すること。〔例〕 1 1 1 1
- ・プラスチック蓋（色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A09（日塗工色番号 A69-50T））
- ・蓋の裏に有効期限シールを貼付
- ・平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。

- ・個々の量水器に伸縮補足管、ボルト穴付きフランジパッキン(NBR80) 2 枚、焼付防止ステンレスボルトナット一式、ヴィクトリックジョイント及びパッキン一式を納入すること。
- ・ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)。
- ・納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
- ・納入時には貴社指定の納品書を提出すると。