

デ ジ タ ル 式 水 圧 測 定 器

特 記 仕 様 書

1. 品目・仕様

品 目	仕 様	数量
水圧測定器本体仕様		2 台
測定方式	デジタル方式であること。	
測定圧力	1 MPa以上測定できること。	
測定流体	浄水	
防水性	水深 1 m以上であること。	
測定周期	1, 10, 60秒で任意に設定できること。	
	ウォーターハンマー測定機能有	
データ取得	SDカードに保存し、専用ソフト等を介してPCへ取込み可能であること。また、USBケーブル又はwi-fiにより通信することが可能であること。	
	GPS機能（位置情報）があること。	
データ表示	画面上に測定瞬時値を表示できること。	
圧力型式	ゲージ圧力	
定格圧力	0 ～ 1 MPa	
最大定格	定格出力の 2 倍	
精 度	フルスケールの±0.5%以内であること。	
解析ソフトウェア仕様		1 式
対応OS	Windows11対応	
グラフ種	折れ線・散布図	

2. 参考機種 フジテコム DLS-HS
 (※ 同等品以上であること。)
3. 納入場所 藤井寺市岡 1 丁目 1 番 1 号
 藤井寺市役所 4 階
 大阪広域水道企業団 藤井寺水道センター
4. 保証期間 納入日から 1 年間
 (製造者の保証書による保証期間及び保証条件とする。)
5. その他 納品時又は納品後、2 名以上のセンター職員に対し取扱方法等に関する説明を行うこと（1 回）。