

案件番号 071

水道用排気弁付地下式単口消火栓及び補修弁購入
詳細仕様書

1. 水道用排気弁付地下式単口消火栓

消 火 栓	個数	3 個 (7.5K ボルトナット・RF パッキン含む)
	形状・寸法	φ 75mm
	規格	JWWA B 103 準拠品
	回転方法	右回り閉・左回り開
	メーカー及び製品名 (下記のいずれかであること。)	
	・宮部鉄工 (株) 「エアネクスト消火栓排気弁付き」 ・協和工業 (株) 「NI 型水道用地下式消火栓 排気弁付単口」 ・(株) 清水鐵工所 「排気弁付エポラント」 ・角田鉄工 (株) 「FL-ネオ型」	

2. 補修弁

補 修 弁	個数	2 個 (7.5K ボルトナット・RF パッキン含む)
	形状・寸法	φ 75mm L=150
	規格	JWWA B 126

3. 納入場所

大阪広域水道企業団藤井寺水道センター
野中配水場 I (藤井寺市藤ヶ丘 4 丁目 20 番 4 号)

4. その他

本仕様書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者の間で協議して定める。