









## 水質検査結果（その他）

生物検査（クリプトスポリジウム等）

項目	道明寺1号井戸	船橋浄水場混合原水
採水日	8月2日	8月2日
クリプトスポリジウム （オーシスト）	10リットル中に検出しない	10リットル中に検出しない
ジアルジア （シスト）	10リットル中に検出しない	10リットル中に検出しない
検査機関	大阪健康安全基盤研究所	大阪健康安全基盤研究所



毎日検査(残留塩素、色、濁り)の検査結果

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	
船橋浄水場 配水区域	津堂	残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	
			最低	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	—	0.5	—	
			平均	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	0.6
	色	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
	濁り	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
	小山	残留塩素	最高	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	—	—
最低			0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—	
平均			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—	0.6	
色	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		
濁り	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		
道明寺浄水場 配水区域	林	残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	—	—
			最低	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	—	0.6	—
			平均	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	—	—	0.7
	色	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
	濁り	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
	野中配水場 配水区域	高鷲	残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	—
最低				0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	—	0.4	—
平均				0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	—	—	0.6
色		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
濁り		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
春日丘		残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	—	—
			最低	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—
			平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—	0.6
色		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
濁り		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—	
恵美坂		残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	—	—
			最低	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—
	平均		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—	0.6	
色	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		
濁り	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		
青山	残留塩素	最高	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	—	—	
		最低	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	—	
		平均	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	—	—	0.6	
色	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		
濁り	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	—	—	—		