（２）給水栓における毎月検査

１）林

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100集落以下/1mL | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.06 | | | | | | | | | | | | | | 1.06 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.06未満 | 1 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.006未満 | 1 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | 0.002 | 1 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 1 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.009未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.009未満 | 1 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.008未満 | 1 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 20.2 | | | | | | | | | | | | | | 20.2 | 1 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | － | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |

2）津堂

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100集落以下/1mL | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | 0.96 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.06未満 | 1 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.006未満 | 1 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 1 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | 1 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | 0.004 | 1 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.009未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.009未満 | 1 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.008未満 | 1 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 17.8 | | | | | | | | | | | | | | 17.8 | 1 |
| 40 | カルシウム､マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | 7.4 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | － | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |

3）高鷲

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100集落以下/1mL | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | | 0.95 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.040 | | | | | | | | | | | | | | 0.06未満 | 1 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.006未満 | 1 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 1 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | 1 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | 0.004 | 1 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.009未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.009未満 | 1 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.008未満 | 1 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | 17.5 | 1 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | 7.4 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | - | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |

4）青山

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 集落数100個/mL以下 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.94 | | | | | | | | | | | | | | 0.94 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.030 | 1 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002 | 1 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 1 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | 1 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | 0.004 | 1 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.009未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.009未満 | 1 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.008未満 | 1 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 17.4 | | | | | | | | | | | | | | 17.4 | 1 |
| 40 | カルシウム､マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | - | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |

## ４．独自に行う水質検査結果

### （１）道明寺浄水場１号井

#### ○水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 集落数100個/mL以下 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.004未満 | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | 1.15 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 23.4 | | | | | | | | | | | | | | 23.4 | 1 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | 7.2 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 無臭 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

（２）道明寺浄水場浄水

○水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 集落数100個/mL以下 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | 1.16 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | 0.18 | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | 0.000022 | | | | | | | | | | | | | | 0.000022 | 1 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.06未満 | 1 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.006未満 | 1 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 1 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.003未満 | 1 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.009未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.009未満 | 1 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.008未満 | 1 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.03未満 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 24.3 | | | | | | | | | | | | | | 24.3 | 1 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 92.7 | | | | | | | | | | | | | | 92.7 | 1 |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 172 | | | | | | | | | | | | | | 172 | 1 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | 7.2 | 1 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.5未満 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| その他 | 残留塩素 | - | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | 0.8 | 1 |

（３）道明寺浄水場受水

○水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 集落数100個/mL以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 42.7 | | | | | | | | | | | | | | 42.7 | 1 |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 残留塩素 | - | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |

（４）野中配水場Ⅰ（受水）

○水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 集落数100個/mL以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 42.0 | 1 |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 102 | | | | | | | | | | | | | | 102 | 1 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 残留塩素 | － | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | 1 |

（５）野中配水場Ⅱ（受水）

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100集落以下/1mL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 42.0 | 1 |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8～8.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 残留塩素 | - | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 1 |

（６）石川表流水

〇水質基準項目

| No. | 試験項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最　高 | 最　低 | 平　均 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1400 | | | | | | | | | | | | | | 1400 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 110 | | | | | | | | | | | | | | 110 | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.010 | | | | | | | | | | | | | | 0.010 | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | 1.01 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | 0.15 | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.004未満 | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.000026 | | | | | | | | | | | | | | 0.000026 | 1 |
| 21 | ベンゼン | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | 1 |
| 22 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | 0.12 | 1 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | 0.22 | 1 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.1未満 | 1 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | 16.7 | 1 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.0111 | | | | | | | | | | | | | | 0.0111 | 1 |
| 39 | 塩化物イオン | 19.1 | | | | | | | | | | | | | | 19.1 | 1 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 85.1 | | | | | | | | | | | | | | 85.1 | 1 |
| 41 | 蒸発残留物 | 164 | | | | | | | | | | | | | | 164 | 1 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.02未満 | 1 |
| 43 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | 1 |
| 46 | フェノール類 | 0.0005未満 | | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 1 |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | 1 |
| 48 | pH値 | 7.8 | | | | | | | | | | | | | | 7.8 | 1 |
| 49 | 味 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 生ぐさ臭 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 51 | 色度 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | 1 |
| 52 | 濁度 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 1 |