

仕 様 書

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 品 名 | 量水器（修繕品） |
| 2 | 数 量 | 直読式水道メーター（修繕品） 20mm 260個 |
| 3 | 器 種 | 接線流羽根車式（乾式デジタル）
表面改質処理品又はコーティング処理品（処理証明を提出すること）
※付属品 メーターパッキン及びネジ山部分のキャップ |
| 4 | 規 格 | 「計量法及び特定計量器検定検査規則」（経済産業省）に適應するもの。
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（厚生労働省）に適應するもの。
JIS規格「JIS B8570」に適應するもの。 |
| 5 | 計量特性 | 計量範囲 $Q3/Q1 = R100$
定格最大流量 $Q3 = 40\text{m}^3/\text{h}$ |
| 6 | 納入期限 | 令和5年3月20日（月曜日） |
| 7 | 納入場所 | 大阪狭山市池尻自由丘一丁目341番地
大阪広域水道企業団大阪狭山水道センター 防災倉庫
・大阪狭山市役所で納品検査後、搬入すること。
・納入時には器差成績表、納品書、器差検査時の写真及び器差検査に使用した基準器の検定証明（検査成績書等）の写しを提出すること。
・納品検査時には、受注者の担当者が立ち会うこと。また、水道メーターの番号（特に初番と終番）及び納品個数（付属品を含む）が確認しやすいよう、荷積みを配慮すること。 |
| 8 | 見積書提出先 | 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市役所内（15番窓口）
大阪広域水道企業団
大阪狭山水道センター 工務課
担当職員 高木
TEL 072-349-9413 |
| 9 | 見積受付期限 | 令和5年1月25日（水曜日）17時 |

10 その他

- (1) 本体及び蓋には、大阪狭山水道センターが指定する番号（数字及びアルファベット）を打刻すること。
- (2) 本体は無塗装で、蓋は担当職員が指示する色で塗装すること。
- (3) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
- (4) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注者の負担とする。
- (5) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
- (6) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃をおこなうこと。
- (7) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。