

仕 様 書

- 1 品 名 逆止弁付メーターパッキン の購入
- 2 数 量 逆止弁付メーターパッキン 13mm 計 400 個
- 3 物品内容 逆止弁付メーターパッキン（現物参照）
※同様の用途で使用可能であり、かつ同等の強度であれば形状等が異なっても問題ありません。
- 4 性 能 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（厚生労働省）に適合するもの。
使用上、十分な強度、耐久性及び耐塩素性を有し、水質に悪影響を及ぼさないものであること。（8年間の通常使用が可能であること。）
- 5 納入期限 令和6年1月31日（水曜日）
- 6 納入場所 大阪狭山市池尻自由丘一丁目 341 番地
大阪広域水道企業団大阪狭山水道センター 防災倉庫
・大阪狭山市役所で納品検査後、搬入すること。
・納入時には納品書及び製品性能を証明する書類（試験成績書等、様式自由）を提出すること。
・納品検査時には、受注者の担当者が立ち会うこと。また、納品個数を確認しやすいよう、荷積みを配慮すること。
- 7 見積書提出先 大阪狭山市狭山一丁目 2384 番地の 1
大阪狭山市役所内（15 番窓口）
大阪広域水道企業団
大阪狭山水道センター 工務課
担当職員 高木
TEL 072-349-9413
- 8 見積受付期限 令和5年11月15日（水曜日）17時
- 9 その他
 - (1) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
 - (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注

者の負担とする。

- (3) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
- (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃をおこなうこと。
- (5) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。