

仕 様 書

- 1 件 名 量水器（新品及び修繕品）
- 2 数 量 直読式水道メーター 計 14 個
- | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|-----|
| （内訳） | 直読式水道メーター | （新品） | 50 mm | 1 個 |
| | 直読式水道メーター | （新品） | 100 mm | 2 個 |
| | 直読式水道メーター | （修繕品） | 50 mm | 5 個 |
| | 直読式水道メーター | （修繕品） | 75 mm | 6 個 |
- 3 器 種 軸流羽根車式たて型ウォルトマン
- ・上下ケースは無塗装とし、無色透明の酸化防止処理を施すこと。
 - ・鉛含有の銅合金が使用されている場合、表面改質処理またはコーティング処理を施し、処理証明を提出すること。
 - ・付属品（メーター 1 個あたり）
フランジパッキン（全面型、予備含め 1 個当り 4 枚）、
ステンレスボルト・ナット（焼付防止済品）、
ヴィクトリックジョイント、伸縮補足管。
- 4 規 格
- ・「計量法及び特定計量器検定検査規則」（経済産業省）に適應するもの。
 - ・「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（厚生労働省）に適應するもの。
 - ・ J I S 規格「 J I S B 8 5 7 0 」に適應するもの。
- 5 計量特性
- 計量範囲 $Q_3 / Q_1 = R 100$
- 定格最大流量 Q_3 は下記のとおり
- $50 \text{ mm} = 40 \text{ m}^3 / \text{h}$
- $75 \text{ mm} = 63 \text{ m}^3 / \text{h}$
- $100 \text{ mm} = 100 \text{ m}^3 / \text{h}$
- 6 納入場所 大阪狭山市池尻自由丘一丁目 341 番地
大阪広域水道企業団大阪狭山水道センター 防災倉庫
- ・大阪狭山市役所で納品検査後、搬入すること。
 - ・納入時には器差成績表、納品書、器差検査時の写真及び器差検査に使用した基準器の検定証明（検査成績書等）の写しを提出すること。
 - ・納品検査時には、受注者の担当者が立ち会うこと。また、水道メーターの番号（特に初番と終番）及び納品個数（付属品を含む）が確認しやすいよう、荷積みを配慮すること。

7 納入期限 令和7年6月30日（月曜日）

8 その他

- (1) 本体及び蓋には、大阪狭山水道センターが指定する番号（数字及びアルファベット）を打刻すること。
- (2) 塗装については各社型標準のものとするが、必ず担当職員の承認を得ること。
- (3) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
- (4) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注者の負担とする。
- (5) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。
- (6) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (7) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
- (8) 修繕するにあたり、当センターより在庫するメーターの内訳は次のとおりです。

器種 軸流羽根車式たて型ウォルトマン直読式（各社型）

メーカー及び個数

50mm	－	東洋計器(株) 製	1個
		愛知時計電機(株) 製	4個
75mm	－	アズビル金門(株) 製	6個