

令和5年4月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.4	17.9	18.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	14.2	12.1	14.9
2	水温	(単位:℃)	19.0	18.2	19.1
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.6	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.8	17.7	18.0

令和5年4月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	18.5	18.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	12.0	14.5	
2	水温	(単位:℃)	18.2	19.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.7	18.7	

令和5年5月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	15.1	15.0	15.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	18.5	19.8	19.5
2	水温	(単位:℃)	23.2	19.9	22.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.3	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	16.1	15.5	16.0

令和5年5月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	14.6	15.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	18.1	18.3	
2	水温	(単位:℃)	21.5	22.5	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.4	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	15.9	16.7	

令和5年6月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06以下	0.016	0.019	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.03	0.04	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.010	0.011	0.010
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	13.2	13.4	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	38.0	37.5	38.0
40	蒸発残留物※	500以下	85	84	85
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	24.0	27.2	26.1
2	水温	(単位:℃)	25.0	22.0	23.8
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.6
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	15.2	14.3	14.7

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年6月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.09	0.09	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	0.06	0.07	
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06以下	0.014	0.016	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.03	0.03	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.010	0.010	
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	...	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	13.3	13.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	38.0	37.5	
40	蒸発残留物※	500以下	85	84	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	25.9	28.5	
2	水温	(単位:℃)	23.8	25.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	15.5	15.5	

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年6月分水質検査結果(受水地点)

No.	項目	基準値 (mg/L)	池之原分岐	今熊分岐	大野台分岐
1	一般細菌	100個/1mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.09	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下
38	塩化物イオン	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	37.2	38.0	37.5
40	蒸発残留物	500以下	86	85	84
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下
47	pH値	5.8~8.6
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下
その他					
1	気温	(単位:°C)	26.5	27.0	28.1
2	水温	(単位:°C)	22.8	24.0	23.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.8	0.7
4	電気伝導率	(単位:mS/m)

令和5年7月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	16.5	14.6	15.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	30.8	32.9	33.0
2	水温	(単位:℃)	30.8	28.0	30.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.3	0.6	0.4
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.2	16.3	17.0

令和5年7月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	16.7	16.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	33.0	31.8	
2	水温	(単位:℃)	30.0	31.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.4	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.3	18.2	

令和5年8月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	13.3	15.5	14.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	33.0	30.5	30.8
2	水温	(単位:℃)	30.5	29.0	30.5
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	14.2	15.6	14.2

令和5年8月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	12.9	13.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	34.5	31.5	
2	水温	(単位:℃)	30.0	32.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	14.4	14.1	

令和5年9月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物※	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物※	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物※	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素※	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン※	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン※	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下	0.08	0.10	0.09
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06以下	0.016	0.0020	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01	0.01
26	臭素酸	0.01以下	0.002	0.002	0.002
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.04	0.05	0.04
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.013	0.016	0.014
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物※	200以下	15.2	14.8	15.2
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	15.4	16.3	16.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	41.6	41.0	40.8
40	蒸発残留物	500以下	89	92	83
41	陰イオン界面活性剤※	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類※	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	25.5	28.2	28.2
2	水温	(単位:℃)	29.5	28.7	30.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.4	0.4
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	16.9	17.3	17.2

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年9月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物※	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物※	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物※	1以下	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素※	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン※	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン※	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	0.6以下	0.07	0.08	
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06以下	0.013	0.015	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸	0.01以下	0.002	0.002	
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.03	0.04	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.012	0.013	
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物※	200以下	15.2	14.8	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	15.1	15.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	40.3	42.3	
40	蒸発残留物	500以下	89	97	
41	陰イオン界面活性剤※	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	
45	フェノール類※	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:°C)	26.7	26.2	
2	水温	(単位:°C)	28.7	29.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	16.8	17.1	

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年9月分水質検査結果(受水地点)

No.	項目	基準値 (mg/L)	池之原分岐	今熊分岐	大野台分岐
1	一般細菌	100個/1mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブromクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブromジクロロメタン	0.03以下
30	ブromホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	15.6	15.2	14.8
37	マンガン及びその化合物	0.05以下
38	塩化物イオン	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	38.9	39.5	39.0
40	蒸発残留物	500以下	84	87	88
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下
47	pH値	5.8~8.6
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下
その他					
1	気温	(単位:℃)	30.0	31.5	23.8
2	水温	(単位:℃)	28.8	27.0	26.2
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.8	0.7
4	電気伝導率	(単位:mS/m)

令和5年10月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	17.7	17.0	17.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	17.0	18.8	18.9
2	水温	(単位:℃)	23.0	22.7	23.4
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.6	0.4
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.9	17.7	18.0

令和5年10月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	17.7	17.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	17.5	19.0	
2	水温	(単位:℃)	23.0	22.6	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.7	0.6	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.6	18.5	

令和5年11月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.0	17.5	17.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.7	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	14.8	12.5	12.9
2	水温	(単位:℃)	18.0	17.8	18.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.6	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.6	17.7	17.9

令和5年11月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	18.0	17.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:°C)	14.0	12.2	
2	水温	(単位:°C)	17.8	17.2	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.3	18.3	

令和5年12月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.002	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01	0.02	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.006	0.004
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	19.1	17.8	18.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	45.2	45.8	45.2
40	蒸発残留物※	500以下	96	98	96
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:°C)	13.0	13.5	14.8
2	水温	(単位:°C)	13.2	13.7	15.1
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.4	17.9	18.0

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年12月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.10	0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸	0.01以下	0.001	0.001	
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003	0.004	
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	...	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	18.2	18.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	45.2	45.8	
40	蒸発残留物※	500以下	96	98	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	14.2	13.5	
2	水温	(単位:℃)	13.8	13.5	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.2	18.2	

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和5年12月分水質検査結果(受水地点)

No.	項目	基準値 (mg/L)	池之原分岐	今熊分岐	大野台分岐
1	一般細菌	100個/1mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.10	0.10	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下
38	塩化物イオン	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	45.7	45.2	45.8
40	蒸発残留物	500以下	100	96	98
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下
47	pH値	5.8~8.6
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下
その他					
1	気温	(単位:℃)	16.5	15.5	14.5
2	水温	(単位:℃)	14.8	12.0	12.8
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.7	0.7
4	電気伝導率	(単位:mS/m)

令和6年1月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.7	17.9	18.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	5.0	5.0	6.0
2	水温	(単位:℃)	12.5	10.9	11.8
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.6	17.8	18.1

令和6年1月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	19.6	18.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	4.0	4.6	
2	水温	(単位:℃)	11.2	11.9	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	18.5	18.5	

令和6年2月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下
4	水銀及びその化合物	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	0.01以下
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	1以下
14	四塩化炭素	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
17	ジクロロメタン	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	0.01以下
19	トリクロロエチレン	0.01以下
20	ベンゼン	0.01以下
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下
30	ブロモホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	17.4	19.3	18.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下
40	蒸発残留物	500以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下
45	フェノール類	0.005以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.9	0.8	0.8
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	6.0	6.0	8.5
2	水温	(単位:℃)	12.7	11.3	12.3
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	17.6	18.1	17.8

令和6年2月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	
8	六価クロム化合物	0.02以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	
14	四塩化炭素	0.002以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	
17	ジクロロメタン	0.02以下	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	
20	ベンゼン	0.01以下	
21	塩素酸	0.6以下	
22	クロロ酢酸	0.02以下	
23	クロロホルム	0.06以下	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	
26	臭素酸	0.01以下	
27	総トリハロメタン	0.1以下	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下	
30	ブromホルム	0.09以下	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	17.6	18.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	
40	蒸発残留物	500以下	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	
42	ジェオスミン	0.00001以下	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	
45	フェノール類	0.005以下	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.9	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	6.0	6.4	
2	水温	(単位:℃)	12.7	12.0	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	17.5	18.0	

令和6年3月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	東野西 末端給水	大野東 末端給水	今熊 末端給水
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物※	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物※	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	1
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物※	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素※	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン※	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン※	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.005	0.004
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物※	200以下	14.1	14.9	14.1
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	17.0	16.6	16.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	42.2	42.0	42.2
40	蒸発残留物※	500以下	98	96	98
41	陰イオン界面活性剤※	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類※	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.8	0.8	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他					
1	気温	(単位:℃)	7.8	9.3	7.5
2	水温	(単位:℃)	12.2	11.0	12.1
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	0.5
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	17.2	16.4	16.3

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和6年3月分水質検査結果(給水栓)

No.	項目	基準値 (mg/L)	山本北 末端給水	金剛 末端給水	
1	一般細菌	100個/1mL以下	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物※	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物※	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	1	1	
12	フッ素及びその化合物※	0.8以下	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物※	1以下	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素※	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン※	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン※	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン※	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン※	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01	0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.004	0.004	
30	ブロモホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物※	200以下	14.1	14.9	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200以下	16.8	16.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)※	300以下	42.2	42.0	
40	蒸発残留物※	500以下	98	96	
41	陰イオン界面活性剤※	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001以下	…	…	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	…	…	
44	非イオン界面活性剤※	0.02以下	0.01未満	0.01未満	
45	フェノール類※	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.9	0.8	
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	
その他					
1	気温	(単位:℃)	7.8	7.3	
2	水温	(単位:℃)	11.4	12.5	
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.6	0.5	
4	電気伝導率	(単位:mS/m)	17.1	16.7	

※送配水施設内で濃度上昇がない項目のため、受水地点で検査しています。

令和6年3月分水質検査結果(受水地点)

No.	項目	基準値 (mg/L)	池之原分岐	今熊分岐	大野台分岐
1	一般細菌	100個/1mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下
22	クロロ酢酸	0.02以下
23	クロロホルム	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	0.03以下
25	ジブromokロロメタン	0.1以下
26	臭素酸	0.01以下
27	総トリハロメタン	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	0.03以下
29	ブromोजクロロメタン	0.03以下
30	ブromホルム	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下
34	鉄及びその化合物	0.3以下
35	銅及びその化合物	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	14.7	14.1	14.9
37	マンガン及びその化合物	0.05以下
38	塩化物イオン	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	42.2	42.2	42.0
40	蒸発残留物	500以下	98	98	96
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下
47	pH値	5.8~8.6
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下
その他					
1	気温	(単位:°C)	7.9	6.8	7.5
2	水温	(単位:°C)	11.4	10.3	10.0
3	遊離残留塩素	0.1以上	0.5	0.7	0.7
4	電気伝導率	(単位:mS/m)

令和5年度水質管理目標設定項目検査結果(採水年月日 令和5年9月26日)

項目名	目標値	池之原分岐	今熊分岐	大野台分岐
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下(暫定)
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	0.6mg/L以下
二酸化塩素	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)
砲水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として 1以下
残留塩素	1.0mg/L以下	0.6	0.9	0.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	38.9	39.5	39.0
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下
遊離炭酸	20mg/L以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下
臭気強度(TON)	3TON以下
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	84	87	88
濁度	1度以下
pH値	7.5程度
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	2000個/1mL以下(暫定)
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下
その他				
アルカリ度	単位: (CaCO ₃)mg/L
酸度	単位: (CaCO ₃)mg/L

令和5年度水質管理目標設定項目検査結果(採水年月日 令和5年9月26日)

項目名	目標値	東野西 末端給水栓	大野東 末端給水栓	今熊 末端給水栓
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
トルエン	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下
亜塩素酸	0.6mg/L以下
二酸化塩素	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
砲水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.003	0.004	0.003
農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として 1以下
残留塩素	1.0mg/L以下	0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	41.6	41.0	40.8
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
遊離炭酸	20mg/L以下	1.9	2.2	1.8
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	1.0	1.0
臭気強度(TON)	3TON以下	2	2	2
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	89	92	83
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.6	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.0	-1.2	-1.2
従属栄養細菌	2000個/1mL以下(暫定)	0	1	0
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
その他				
アルカリ度	単位: (CaCO ₃)mg/L	35.8	35.4	34.6
酸度	単位: (CaCO ₃)mg/L	2.2	2.5	2.0

令和5年度水質管理目標設定項目検査結果(採水年月日 令和5年9月26日)

項目名	目標値	山本北 末端給水栓	金剛 末端給水栓	
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)	
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	
トルエン	0.4mg/L以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	
亜塩素酸	0.6mg/L以下	
二酸化塩素	0.6mg/L以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	
砲水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002	0.003	
農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として 1以下	
残留塩素	1.0mg/L以下	0.6	0.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	40.3	42.3	
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	
遊離炭酸	20mg/L以下	1.8	1.3	
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.9	1.0	
臭気強度(TON)	3TON以下	2	2	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	89	97	
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5程度	7.6	7.6	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.1	-1.0	
従属栄養細菌	2000個/1mL以下(暫定)	1	0	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	
その他				
アルカリ度	単位: (CaCO ₃)mg/L	35.8	36.2	
酸度	単位: (CaCO ₃)mg/L	2.0	1.5	

令和5年度水質管理目標設定項目検査結果(採水年月日 令和6年3月12日)

項目名	目標値	東野西 末端給水栓	大野東 末端給水栓	今熊 末端給水栓
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
トルエン	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/L以下
亜塩素酸	0.6mg/L以下
二酸化塩素	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
砲水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として 1以下
残留塩素	1.0mg/L以下	0.7	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
遊離炭酸	20mg/L以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下
臭気強度(TON)	3TON以下
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	2000個/1mL以下(暫定)
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
その他				
アルカリ度	単位: (CaCO ₃)mg/L
酸度	単位: (CaCO ₃)mg/L

令和5年度水質管理目標設定項目検査結果(採水年月日 令和6年3月12日)

項目名	目標値	山本北 末端給水栓	金剛 末端給水栓	
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)	
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	
トルエン	0.4mg/L以下	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1mg/L以下	
亜塩素酸	0.6mg/L以下	
二酸化塩素	0.6mg/L以下	
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	
砲水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	
農薬類(101項目)	検出値と目標値の比の和として 1以下	
残留塩素	1.0mg/L以下	0.7	0.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	
遊離炭酸	20mg/L以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	
臭気強度(TON)	3TON以下	
蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5程度	7.3	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	
従属栄養細菌	2000個/1mL以下(暫定)	
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	
その他				
アルカリ度	単位: (CaCO ₃)mg/L	
酸度	単位: (CaCO ₃)mg/L	