

量水器(単価契約・新品)その2  
仕様書

令和8年度

大阪広域水道企業団

熊取水道センター

(大要)

第1条 本仕様書は、大阪広域水道企業団熊取水道センター(以下「センター」という。)が使用する乾式直読式水道量水器(以下「量水器」という。)の新品の購入に関する必要な事項を、定めることを目的とする。

(適応法令及び適応規格)

第2条 納入する量水器は、下記の法令、その他関連する関係法令及び適応規格等によるものとする。

(1)計量法関係

- ①計量法
- ②計量法施行令
- ③計量法施行規則
- ④特定計量器検定検査規則
- ⑤指定製造業者の指定等に関する省令

(2)水道法関係

- ①水道法
- ②水道法施行令
- ③水道法施行規則
- ④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

(3)日本工業規格〔新JIS基準に基づき計量範囲(R)=100のものとする〕

- ①JIS B 8570-1
- ②JIS B 8570-2

(4)その他関連する法令等

(量水器の種別及び計量特性)

第3条 納入する量水器の種別及び計量特性は下記のとおりとする。

口径(mm)	名称	指針表示形態	計量範囲 $R=Q_3/Q_1$	定額最大流量 $Q_3(m^3/h)$
13	接線流羽根車式単箱型	乾式アナログ・デジタル併用	100	2.5
20	接線流羽根車式複箱型	乾式アナログ・デジタル併用	100	4.0
25	接線流羽根車式複箱型	乾式アナログ・デジタル併用	100	6.3
30	接線流羽根車式複箱型	乾式アナログ・デジタル併用	100	10
40	たて型軸流羽根車式	乾式アナログ・デジタル併用	100	16

(塗装色)

第4条 蓋は下記規格のとおり青色に塗装すること。  
本体については、酸化防止処理等が施されていること。

	日本水道メーター工業会番号	日塗工色番号
青色	JWMM00-A03	A69-50T

(番号の刻印及び納期・納入予定個数)

第5条 本体(文字盤)及び蓋に刻印する数字(ハイフンを含む7桁)は、次のとおりとする。  
なお、センターが追加で購入する場合は、別途指定する番号を刻印すること。

2) 納期

令和 8年 9月 7日

		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm
青色	個数	8	526	7	1	3
	刻印番号	26-0007~26-0014	26-0167~26-0692	26-0003~26-0009	26-0003	26-0001~26-0003

(付属品)

第6条 付属品として量水器1個につき、パッキン2枚を付けること。

(提出書類)

第7条 受注者は、製品の承諾書を提出し、担当職員の承諾を受けること。  
また、納入量水器が上記基準に適合していることが判別できる書類の提出が

必要である。

必要書類は、器差および性能等を示す書類を基本とし、別途協議すること。

(基準適合証印・検定証印)

第8条 納入する新品は、計量法による検定合格品であり、かつ基準適合証印または検定証印の有効期限の満了年月が下記のものとする。

有効期限の満了年月

納期年月	満了年月
令和8年9月	令和16年9月
上記以外	別途指定する

(納入場所)

第9条 納入場所は下記のとおりとする。

大阪府泉南郡熊取町希望が丘二丁目15番4号  
大阪広域水道企業団 熊取水道センター

(その他)

第10条 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて担当職員と協議して決定するものとする。