令和7年度　大阪広域水道企業団受水水質検査結果（基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	今	木	配	水	場										
採水月日		4月9日	5月14日											最　大	最　小	平　均
採水時刻		10時40分	11時00分													
気温		16.4	22.1											22.1	16.4	19.3
水温		16.0	19.3											19.3	16.0	17.7
一般細菌	1ml中100以下	0	0											0	0	0
大腸菌	検出されないこと	（－）	（－）											(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満														0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.92	0.71											0.92	0.71	0.82
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満													0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満													0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満													0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満													0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満													0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満													0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満													0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.07											0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下															
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003													0.003
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下															
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005													0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.003	0.002											0.003	0.002	0.003
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013													0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下															
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004													0.004
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001													0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下															
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01											0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.6	13.4											14.6	13.4	14.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/l以下	18.1	15.2											18.1	15.2	16.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.5	40.7											43.5	40.7	42.1
蒸発残留物	500mg/l以下	99	95											99	95	97
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下															
ジェオスミン	0.00001mg/l以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下															
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下															
フェノール類	0.005mg/l以下															
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.8											0.8	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.29	7.32											7.32	7.29	7.31
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず													異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず													異常認めず
色度	5度以下	0.1	0.2											0.2	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.03	0.05											0.05	0.03	0.04
残留塩素	0.1mg/l以上	0.71	0.65											0.71	0.65	0.68