令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	赤				山			高			々		区		
		牛						滝					町			
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		11時05分	11時30分	10時47分	10時37分	10時50分	10時30分	10時36分	10時33分	10時24分	10時20分	10時23分	10時23分			
気温		25.1	22.9	25.4	27.7	30.9	27.1	24.9	14.7	10.6	3.1	4.9	7.9	30.9	3.1	18.8
水温		15.1	18.0	19.6	22.2	27.0	24.3	22.9	17.6	12.1	7.9	7.3	8.2	27.0	7.3	16.9
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.79	0.56	0.57	0.72	0.80	0.47	0.64	1.03	1.12	1.20	1.16	0.86	1.20	0.47	0.83
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.07	0.09	0.11	0.13	0.13	0.09	0.09	0.09	0.06未満	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.012			0.006			0.002		0.012	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.011			0.008			0.006		0.011	0.006	0.008
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.021			0.038			0.024			0.014		0.038	0.014	0.024
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.005			0.003未満			0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.013			0.008			0.005		0.013	0.005	0.008
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.5	11.9	11.8	14.1	16.1	13.4	12.9	16.8	15.0	14.9	16.2	14.3	16.8	11.8	14.3
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.003
塩化物イオン	200mg/l以下	16.0	13.4	13.5	14.5	15.1	12.7	12.8	17.1	18.0	18.5	21.0	18.2	21.0	12.7	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.4	40.8	40.2	44.5	42.5	40.4	41.0	46.8	45.2	45.4	44.6	44.1	46.8	40.2	43.2
蒸発残留物	500mg/l以下	119	87	101	197	96	159	100	121	106	99	109	99	197	87	116
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.42	7.45	7.64	7.71	7.54	7.66	7.68	7.36	7.32	7.35	7.33	7.32	7.71	7.32	7.48
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	1.2	0.9	1.0	1.0	0.7	1.2	0.7	0.9
濁度	2度以下	0.09	0.09	0.06	0.10	0.11	0.10	0.10	0.22	0.14	0.10	0.07	0.06	0.22	0.06	0.10
残留塩素	0.1mg/l以上	0.42	0.39	0.37	0.34	0.44	0.49	0.42	0.54	0.63	0.39	0.43	0.50	0.63	0.34	0.45

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	赤				山		高			々			区		
		塔						原					町			
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		10時28分	10時55分	10時15分	10時10分	10時21分	10時07分	10時12分	10時12分	9時58分	10時00分	10時02分	9時56分			
気温		17.0	18.1	21.3	24.9	24.3	23.4	21.5	14.4	8.8	3.1	4.6	6.8	24.9	3.1	15.7
水温		13.4	15.5	18.4	21.4	24.3	22.8	21.1	17.8	12.0	8.7	7.3	8.0	24.3	7.3	15.9
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.80	0.56	0.52	0.73	0.79	0.48	0.64	1.01	1.12	1.19	1.16	0.87	1.19	0.48	0.82
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.014			0.006			0.002		0.014	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003			0.003			0.003未満			0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.011			0.008			0.006		0.011	0.006	0.008
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.021			0.041			0.025			0.015		0.041	0.015	0.026
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.014			0.009			0.006		0.014	0.006	0.009
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.10	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.10	0.04	0.07
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.4	12.1	11.6	14.0	15.3	13.2	12.9	16.7	15.1	14.9	16.0	14.4	16.7	11.6	14.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.006	0.006	0.002	0.006	0.002	0.003
塩化物イオン	200mg/l以下	15.9	13.5	13.2	14.6	14.2	12.6	12.8	17.0	18.1	18.6	20.7	18.3	20.7	12.6	15.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.0	41.8	41.0	45.5	43.6	41.5	42.2	48.0	46.6	46.3	45.3	45.4	48.0	41.0	44.3
蒸発残留物	500mg/l以下	120	101	102	191	97	190	105	107	109	101	111	101	191	97	120
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.52	7.51	7.60	7.82	7.87	7.89	7.90	7.61	7.45	7.38	7.39	7.36	7.90	7.36	7.61
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	2.3	1.0	1.2	1.0	0.8	0.9	1.2	1.8	1.1	1.2	1.4	0.9	2.3	0.8	1.2
濁度	2度以下	0.35	0.09	0.15	0.10	0.08	0.08	0.11	0.27	0.11	0.10	0.12	0.06	0.35	0.06	0.14
残留塩素	0.1mg/l以上	0.43	0.51	0.56	0.33	0.37	0.51	0.42	0.43	0.48	0.38	0.39	0.45	0.56	0.33	0.44

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	赤				山				高			区			
		北				阪						町				
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		10時00分	10時05分	9時45分	9時41分	9時55分	9時42分	9時40分	9時41分	9時38分	9時30分	9時35分	9時32分			
気温		22.8	23.6	25.4	28.1	26.0	24.1	24.6	16.2	11.7	4.2	5.1	7.2	28.1	4.2	18.3
水温		15.3	17.1	19.8	23.1	27.2	25.3	24.0	18.6	14.1	8.7	8.7	8.9	27.2	8.7	17.6
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.83	0.52	0.50	0.77	0.79	0.56	0.58	1.04	1.12	1.16	1.18	0.83	1.18	0.50	0.82
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06	0.08	0.10	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.014			0.006			0.002		0.014	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.012			0.008			0.006		0.012	0.006	0.008
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.021			0.042			0.024			0.014		0.042	0.014	0.025
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.009
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.6	11.8	11.2	14.3	16.0	13.8	12.8	16.9	14.6	15.1	16.1	14.2	16.9	11.2	14.3
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.001	0.003
塩化物イオン	200mg/l以下	16.0	13.3	13.0	14.8	15.2	13.2	12.8	17.2	18.3	19.1	20.9	17.9	20.9	12.8	16.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.6	42.1	41.2	45.9	44.7	42.7	41.8	48.5	45.9	46.3	45.1	45.2	48.5	41.2	44.5
蒸発残留物	500mg/l以下	123	104	94	180	100	205	104	115	108	103	109	97	205	94	120
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.52	7.51	7.64	7.72	7.83	7.85	7.83	7.63	7.48	7.36	7.36	7.33	7.85	7.33	7.59
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	1.1	0.6	0.6	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	0.7	1.2	0.3	0.8
濁度	2度以下	0.12	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.12	0.01	0.04
残留塩素	0.1mg/l以上	0.37	0.33	0.47	0.31	0.43	0.57	0.48	0.40	0.48	0.37	0.33	0.42	0.57	0.31	0.41

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	赤				山			低			区				
		額					原					町				
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		10時10分	10時12分	10時10分	10時08分	10時22分	10時10分	10時00分	10時06分	10時03分	10時01分	10時08分	10時15分			
気温		19.8	21.2	26.3	27.7	28.1	24.9	26.1	17.0	12.2	6.6	7.9	10.9	28.1	6.6	19.1
水温		16.5	18.6	20.2	24.2	28.5	25.6	24.7	18.3	13.0	9.6	9.1	10.7	28.5	9.1	18.3
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.01	0.71	0.57	0.63	0.79	0.87	0.87	1.07	1.23	1.08	1.18	0.69	1.23	0.57	0.89
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06	0.07	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.006			0.002			0.001未満		0.006	0.001未満	0.003
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	0.001	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.026			0.013			0.005		0.026	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.009			0.004			0.001		0.009	0.001	0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16.0	13.2	11.0	10.1	15.7	11.4	15.0	16.9	15.2	15.4	14.7	12.8	16.9	10.1	14.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.001	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	200mg/l以下	17.2	14.0	12.0	11.1	15.3	11.7	14.8	17.7	18.6	19.7	18.7	15.9	19.7	11.1	15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.6	41.6	37.9	34.1	40.7	35.4	41.9	45.8	45.0	43.6	42.7	42.4	45.8	34.1	41.2
蒸発残留物	500mg/l以下	127	101	92	137	104	184	106	115	107	99	102	86	184	86	113
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.28	7.28	7.22	7.27	7.34	7.28	7.40	7.28	7.24	7.07	7.13	7.13	7.40	7.07	7.24
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.9	0.3	0.3	0.3	0.1未満	0.6	1.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1未満	1.4	0.1未満	0.4
濁度	2度以下	0.18	0.04	0.04	0.08	0.10	0.04	0.16	0.04	0.08	0.03	0.04	0.03	0.18	0.03	0.07
残留塩素	0.1mg/l以上	0.74	0.75	0.76	0.76	0.67	0.77	0.75	0.67	0.61	0.54	0.59	0.61	0.77	0.54	0.69

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	流木低区														
		岸之浦町														
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		11時17分	11時25分	11時35分	11時29分	11時40分	11時25分	11時10分	11時13分	11時10分	11時08分	11時20分	11時20分			
気温		18.0	22.8	25.0	28.6	28.9	28.0	26.0	17.9	12.0	5.2	9.5	11.6	28.9	5.2	19.5
水温		18.4	20.8	23.0	26.1	32.2	29.8	27.6	21.4	16.6	11.3	11.0	11.7	32.2	11.0	20.8
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.78	0.50	0.50	0.59	0.70	0.69	0.66	0.85	1.07	0.97	1.05	0.61	1.07	0.50	0.75
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.004			0.006			0.003			0.001		0.006	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.010			0.006			0.004		0.010	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.002	0.003	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.027			0.016			0.009		0.027	0.009	0.017
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15.3	12.8	12.0	13.7	17.1	12.8	15.0	17.8	16.1	16.6	16.5	14.3	17.8	12.0	15.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	14.9	12.8	12.0	13.0	15.3	12.0	13.3	15.9	17.4	18.2	18.1	15.3	18.2	12.0	14.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	49.2	44.4	44.9	45.5	48.1	43.1	47.2	53.0	49.1	49.5	47.8	47.6	53.0	43.1	47.5
蒸発残留物	500mg/l以下	128	109	108	173	111	205	116	128	121	117	115	106	205	106	128
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.33	7.23	7.13	7.13	7.32	7.10	7.24	7.19	7.20	7.06	7.06	7.05	7.33	7.05	7.17
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.7	0.5	0.5	0.4	0.1未満	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7	0.1未満	0.5
濁度	2度以下	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
残留塩素	0.1mg/l以上	0.33	0.44	0.50	0.42	0.42	0.49	0.47	0.44	0.44	0.45	0.40	0.43	0.50	0.33	0.44

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	流				木				高			区			
		尾				生				町						
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		9時41分	9時33分	9時33分	9時33分	9時47分	9時40分	9時25分	9時25分	9時28分	9時28分	9時28分	9時40分			
気温		16.1	19.7	21.6	28.0	26.9	25.9	24.3	17.9	12.0	4.5	5.7	8.8	28.0	4.5	17.6
水温		16.6	18.7	20.4	24.7	29.7	27.4	25.9	19.9	15.7	10.5	10.4	9.3	29.7	9.3	19.1
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.99	0.65	0.54	0.64	0.79	0.78	0.76	1.06	1.26	1.15	1.22	0.76	1.26	0.54	0.88
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06	0.07	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.004			0.008			0.004			0.002		0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.004			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.011			0.007			0.005		0.011	0.005	0.007
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.032			0.019			0.012		0.032	0.012	0.020
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.011			0.006			0.004		0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15.8	12.7	10.2	12.2	16.7	10.4	14.0	17.0	15.1	15.6	16.0	13.5	17.0	10.2	14.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.004	0.008	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.008	0.001未満	0.003
塩化物イオン	200mg/l以下	16.7	13.6	12.2	13.1	16.0	11.9	13.9	17.8	18.8	20.0	20.5	17.3	20.5	11.9	16.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.3	41.3	37.8	38.9	42.2	35.1	41.6	46.0	44.4	44.8	42.7	42.8	46.0	35.1	41.7
蒸発残留物	500mg/l以下	120	101	100	145	108	178	105	110	102	103	103	95	178	95	114
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.31	7.28	7.23	7.26	7.35	7.32	7.34	7.29	7.19	7.10	7.12	7.14	7.35	7.10	7.24
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4
濁度	2度以下	0.04	0.01	0.06	0.11	0.21	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.21	0.01	0.05
残留塩素	0.1mg/l以上	0.57	0.62	0.61	0.47	0.49	0.47	0.51	0.47	0.53	0.40	0.35	0.38	0.62	0.35	0.49

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	光	明	低	区											
		流						木					町			
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		9時35分	9時30分	9時23分	9時22分	9時27分	9時20分	9時18分	9時20分	9時42分	9時15分	9時18分	9時14分			
気温		23.6	21.6	27.2	30.6	25.4	28.0	26.7	17.3	12.9	5.0	6.2	11.0	30.6	5.0	19.6
水温		18.1	20.0	21.9	24.4	28.3	25.1	24.5	19.6	15.2	11.7	11.0	11.8	28.3	11.0	19.3
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.00	0.70	0.58	0.61	0.79	0.83	0.86	1.08	1.25	1.10	1.18	0.70	1.25	0.58	0.89
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.006			0.002			0.001未満		0.006	0.001未満	0.003
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.010			0.005			0.004		0.010	0.004	0.006
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.004	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.027			0.013			0.007		0.027	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.005
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16.0	13.2	10.8	10.1	16.3	10.7	14.9	17.2	15.4	15.5	15.0	12.7	17.2	10.1	14.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.005	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	17.1	13.9	12.2	11.6	15.7	11.7	14.6	18.0	18.9	20.1	19.1	16.2	20.1	11.6	15.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.7	41.7	38.2	34.8	42.0	35.3	42.4	46.2	45.4	44.2	43.2	42.6	46.2	34.8	41.6
蒸発残留物	500mg/l以下	123	105	100	136	87	189	116	113	106	107	103	88	189	87	114
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.26	7.28	7.21	7.26	7.34	7.29	7.33	7.27	7.16	7.09	7.12	7.14	7.34	7.09	7.23
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1未満	0.6	0.1未満	0.3
濁度	2度以下	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.02	0.06	0.02	0.03	0.06	0.02	0.03
残留塩素	0.1mg/l以上	0.64	0.66	0.70	0.63	0.65	0.59	0.68	0.60	0.60	0.55	0.53	0.56	0.70	0.53	0.62

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	光	明	中	区											
		尾						生						町		
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		9時52分	9時47分	9時45分	9時45分	9時58分	9時50分	9時39分	9時40分	9時42分	9時36分	9時46分	9時50分			
気温		18.7	19.5	24.7	28.6	27.6	26.9	25.6	17.5	12.1	4.3	5.8	9.9	28.6	4.3	18.4
水温		16.4	19.0	20.0	24.6	30.5	26.3	24.7	18.1	12.5	8.2	8.4	8.7	30.5	8.2	18.1
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.01	0.71	0.56	0.63	0.77	0.89	0.89	1.07	1.25	1.06	1.19	0.69	1.25	0.56	0.89
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06	0.07	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.006			0.002			0.001未満		0.006	0.001未満	0.003
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.004			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.005
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.025			0.010			0.003		0.025	0.003	0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.008			0.003			0.001		0.008	0.001	0.004
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	16.1	13.4	11.1	10.0	15.4	11.9	15.2	16.7	14.9	15.1	14.5	12.6	16.7	10.0	13.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	17.2	14.2	11.9	10.9	15.0	11.8	15.0	17.5	18.8	19.7	18.6	16.0	19.7	10.9	15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	43.9	41.4	37.9	34.1	40.9	36.3	42.0	45.8	45.1	43.6	42.8	42.3	45.8	34.1	41.3
蒸発残留物	500mg/l以下	129	99	96	96	96	195	111	115	104	100	96	93	195	93	111
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.17	7.24	7.21	7.25	7.29	7.31	7.31	7.25	7.16	7.03	7.10	7.12	7.31	7.03	7.20
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1未満	0.6	0.1未満	0.4
濁度	2度以下	0.04	0.01未満	0.03	0.05	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.01未満	0.03
残留塩素	0.1mg/l以上	0.73	0.78	0.80	0.70	0.69	0.79	0.78	0.67	0.67	0.59	0.61	0.63	0.80	0.59	0.70

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	今				木		配			水		区			
		忠				岡			町		新		浜			
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最 大	最 小	平 均
採水時刻		10時38分	10時50分	10時55分	10時53分	11時05分	10時50分	10時45分	10時45分	10時41分	10時38分	10時49分	10時50分			
気温		18.9	20.9	24.2	27.2	27.2	25.9	25.6	17.1	13.5	5.8	6.7	12.2	27.2	5.8	18.8
水温		16.9	19.0	21.0	24.1	27.9	26.9	25.4	20.1	15.7	9.9	10.2	11.0	27.9	9.9	19.0
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.94	0.58	0.56	0.59	0.78	0.84	0.80	1.07	1.25	1.16	1.22	0.72	1.25	0.56	0.88
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.008			0.003			0.002		0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.010			0.006			0.006		0.010	0.006	0.007
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.004	0.001未満	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.020			0.031			0.016			0.014		0.031	0.014	0.020
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.007			0.011			0.005			0.004		0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.03	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15.4	12.5	10.6	10.4	16.7	10.6	14.2	17.1	15.1	15.6	15.9	13.0	17.1	10.4	13.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001	0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	16.4	13.4	12.4	11.8	16.0	11.7	14.2	17.9	19.0	20.3	19.9	16.7	20.3	11.7	15.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	44.1	42.0	38.8	34.3	42.4	35.7	42.0	46.8	44.7	45.7	43.6	42.7	46.8	34.3	41.9
蒸発残留物	500mg/l以下	121	101	97	127	87	186	108	115	105	109	97	91	186	87	112
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.21	7.26	7.26	7.34	7.31	7.29	7.33	7.27	7.22	7.09	7.16	7.14	7.34	7.09	7.24
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.7	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.1	0.7	0.1	0.4
濁度	2度以下	0.02	0.01未満	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01未満	0.03
残留塩素	0.1mg/l以上	0.32	0.30	0.39	0.48	0.42	0.50	0.45	0.43	0.46	0.37	0.37	0.54	0.54	0.30	0.42

令和3年度　給水栓水水質検査結果（水質基準項目）

項　　目	水 質 基 準 等	赤	山	高	区											
		岸	の	丘	町											
採水月日		4月12日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月8日	1月18日	2月2日	3月3日	最　大	最　小	平　均
採水時刻		11時43分	12時00分	11時16分	11時06分	11時35分	11時02分	11時13分	11時10分	10時48分	10時45分	10時50分	10時58分			
気温		24.7	28.2	30.9	31.1	33.3	28.5	27.7	16.5	12.3	5.8	7.5	10.9	33.3	5.8	21.5
水温		17.5	19.3	22.3	25.6	30.6	27.3	26.5	20.5	15.9	10.9	9.9	10.7	30.6	9.9	19.8
一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.81	0.54	0.50	0.74	0.80	0.58	0.62	1.03	1.18	1.19	1.20	0.85	1.20	0.50	0.84
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.08	0.08	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.014			0.005			0.002		0.014	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.005			0.005			0.003未満			0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.011			0.007			0.005		0.011	0.005	0.007
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001未満	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.018			0.041			0.021			0.012		0.041	0.012	0.023
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.006			0.014			0.007			0.004		0.014	0.004	0.008
ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.4	12.0	10.9	13.9	15.5	13.5	12.9	16.7	14.6	15.0	16.1	14.0	16.7	10.9	14.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.001未満	0.002
塩化物イオン	200mg/l以下	15.9	13.4	12.7	14.4	14.6	12.9	12.8	17.1	18.7	19.0	20.7	18.3	20.7	12.7	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	41.8	39.6	37.7	41.6	40.4	39.0	39.4	45.4	43.8	44.2	43.1	43.2	45.4	37.7	41.6
蒸発残留物	500mg/l以下	113	95	94	174	91	203	101	111	102	102	98	93	203	91	115
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.33	7.32	7.35	7.36	7.41	7.42	7.35	7.24	7.16	7.18	7.19	7.42	7.16	7.30
味	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
臭気	異常でないこと	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず	異常認めず			異常認めず
色度	5度以下	0.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.9	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.9	0.2	0.5
濁度	2度以下	0.02	0.07	0.02	0.06	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.03
残留塩素	0.1mg/l以上	0.57	0.64	0.68	0.41	0.27	0.65	0.61	0.48	0.53	0.59	0.57	0.58	0.68	0.27	0.55