（２）給水栓における毎月検査

１）美園

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満															1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満															1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満															1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98														0.98	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09														0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満															1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満															1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満															1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満															1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満															1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満															1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満															1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満															1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満															1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002														0.002	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満															1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満															1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満															1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満															1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満															1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満															1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満															1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満															1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.2														14.2	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.1														16.1	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	41.3														41.3	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下	92														92	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

〇水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	41.3														41.3	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	92														92	1
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02未満															1
31	削除	削除																0

2）若林

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.99														0.99	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.1														16.1	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8														0.8	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

3）竹渕

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.99														0.99	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.2														16.2	1
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.5														0.5	1

〇水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5														0.5	1
17	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

４）神立

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満															1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満															1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満															1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満															1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.06														1.06	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09														0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満															1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満															1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満															1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満															1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満															1
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満															1
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満															1
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満															1
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003														0.003	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満															1
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002														0.002	1
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02														0.02	1
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満															1
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005														0.005	1
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満															1
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満															1
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満															1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満															1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03														0.03	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満															1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.2														15.2	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.2														17.2	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	43.0														43.0	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下	95														95	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.4														7.4	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.6														0.6	1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.5														0.5	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5														0.5	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	43.0														43.0	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	95														95	1
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.4														7.4	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02未満															1
31	削除	削除																0

４．独自に行う水質検査結果

（１）高安送水

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98														0.98	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6														16.6	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.7														0.7	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7														0.7	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（２）高安配水

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.98														0.98	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6														16.6	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8														0.8	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.7														0.7	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7														0.7	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（３）龍華配水

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96														0.96	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満															1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満															1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.5														16.5	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満															1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（４）南部低区配水池

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

〇水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（５）北部低区配水池

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

〇水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（６）高区配水池

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.3														7.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

（７）神立配水池

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.4														7.4	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満															1
52	濁度	2度以下	0.1未満															1
その他	残留塩素	-	0.6														0.6	1

〇水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6														0.6	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下	0.1未満															1
26	pH値	7.5程度	7.4														7.4	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0