

量水器（φ75）購入仕様書

1. 物品名称及び数量

たて型軸流羽根車電子式メーター（新品）及び隔測器（15mコード付）
はん用（統一型） 鉛レス銅合金製 **φ75** （伸縮補足管付） **8台**

※「たて型軸流羽根車電子式メーター（はん用（統一型）鉛レス銅合金製）」は「電磁式メーター」に代替することができるが、その場合は見積書にその旨を記載すること。

2. 購入物品の特質等

- (1) JIS B 8570-1（水道メーター及び温水メーター 第1部：一般仕様）
JIS B 8570-2（水道メーター及び温水メーター 第2部：特定計量器仕様）
その他、関連する関係法規及び適用規格等に適合するもの。

- (2) メーターの計量特性は、次のとおりとする。

項 目	数 値
計量範囲（Q3／Q1）	100（以上）
定格最大流量（Q3）	63 m ³ （以上）
転移流量（Q2）	1.0 m ³ （以下）
定格最小流量（Q1）	0.63 m ³ （以下）

- (3) 最大表示量は 999,999 m³、最小目量は 0.001 m³とすること。
また、納入時に、隔測器の桁数を報告すること。
- (4) メーター本体及び伸縮補足管の塗装は、省略することができる。また、フタは青色とする。ただし、ダクタイル鋳鉄製の伸縮補足管は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装を施し、色は灰色とすること。
- (5) 両端は φ75 mm 上水フランジとし、各部寸法については従来型（たて型軸流羽根車メーター）との取替が可能であること。
- (6) 伸縮補足管流入口に、異物の流入を防ぐステンレス製のストレーナを設けること。
- (7) メーターの積算表示は、液晶デジタル表示とし、液晶部は水分等の浸透を妨げる材質を使用し、水滴の付着によるくもり、電池切れの発生を防止すること。
- (8) メーター本体及び隔測器は、同一メーカーのものとすること。
- (9) 口径及び当局指定のメーター番号を、本体、フタ及び収納ケースに表示すること。ただし、メーター本体に表示できない場合は、本体に表示されている製造番号と当局指定のメーター番号とを、紐づけできる資料を提出することとする。
- (10) 1回の納品で納入されるメーターの検定有効年月は、すべて同一とすること。

3. 付属品について

メーター1台あたりの付属品は、下記のとおりとする。

- (1) ステンレス製フランジボルトナット 8本
(2) フランジパッキン(3mm厚)全面RF 2枚

4. 提出書類

提出書類は、下記のとおりとする。

- (1) 納品書 1 枚
- (2) メーター成績表（以下の項目を記載したもの） 1 部（データ送付を可とする。）
接続する給水管の口径、型式承認番号、検定有効年月、試験水圧、メーター番号、器差等。
ただし、メーター番号及び器差以外は一括記載可。
- (3) メーター本体指示部のカラー写真（任意の 1 台で可、明瞭に撮影したもの） 1 枚

5. 納期

令和 7 年 6 月 30 日（月）まで

6. 納入場所及び納入時の注意事項

- (1) 納入場所は、八尾市光南町一丁目 4 番 30 号 八尾水道センターとする。
なお、納入しようとする日の 1 週間前までに必ず担当者に連絡のうえ協議すること。
- (2) 物品の運搬及び搬入等に要する一切の機材、役務及び費用は受注者の負担とする。
- (3) 納入時刻は、午前 10 時～正午又は午後 1 時～5 時とする。

7. 保証等

下記に該当する場合は、納入者の責任において補修又は新品と交換するものとする。

- (1) 納入後 1 年以内に、メーターそのものの瑕疵に基づく異常が生じた場合
- (2) 電源装置は、交換不能な電池電源とし、通常使用状態において 8 年以上の間、メーター（隔測器を含む。）が正確かつ確実に機能しない場合

8. その他

納品時、メーター交換時に回収した古い隔測器を、納品数と同数引き取ること。