

今後の滝畑ダム取水制限シミュレーション

※2月6日以降に降雨がない場合の予想

令和8年2月6日時点

日時	貯水状況(0時)		制限基準水位		取水制限	備考
	貯水位	貯水率	貯水位	貯水率		
令和7年10月23日(木)	252.28m	44.9%	252.30m	45.0%	濁水対策本部設置	設置済み
令和7年10月31日(金)	250.98m	39.4%			報道提供 (河南記者クラブ)	提供済み
令和7年11月 4日(火)	251.07m	39.7%	251.13m	40.0%	第1次取水制限開始 (0%→△30%)	実施済み
令和7年11月18日(火)	249.92m	34.9%	249.95m	35.0%	第2次取水制限 (△30%→△40%)	実施済み
令和7年12月 5日(金)	248.49m	30.4%	248.35m	30.0%	第3次取水制限 (△40%→△50%)	実施済み
令和8年 1月 5日(月)	246.48m	24.1%	246.76m	25.0%	第4次取水制限 (△50%→△75%)	実施済み
令和8年 2月 6日(金)	245.15m	20.0%	245.15m	20.0%	第5次取水制限 (△75~100%)	実施済み

※1 予定、見込みの日程は、今後の天候により変更します。