

# 購入仕様書

## § 1 総則について

本購入仕様書（以下「仕様書」という。）は、電磁流量計の購入に適用する。本仕様書に明記無き事項については、担当職員と受注者と協議のうえ決定するものとする。

購入品の納入にあたっては、受注者の責において、納期等を十分確認したうえで手配すること。

## § 2 納品場所について

玉手浄水場（柏原市玉手町17番1号）

## § 3 仕様について

名称	仕 様	数量	参考品	同等品の可否
電磁流量計検出器	<ul style="list-style-type: none"><li>・形 式 変換器分離形検出器</li><li>・口 径 <math>\phi 50\text{mm}</math></li><li>・接 続 フランジ JIS 10k</li><li>・面間寸法 約0.2m</li><li>・防水構造 防浸形(一般仕様)</li><li>・電極材質 SUS316L</li><li>・ライニング ポリウレタンゴム</li><li>・測定流体 済水</li><li>・配線口 JIS G1/2めねじ</li><li>・使用範囲 0.0~20.0 <math>\text{m}^3/\text{h}</math></li></ul>	1台	横河電機 株式会社 AXW050-GE000CJ1UL210B-NNNNN/GRL/SC/PJ	可
流量計変換器	<ul style="list-style-type: none"><li>・測定精度 <math>\pm 0.8\%</math>FS以内(流速1~10m/s未満) <math>\pm 1.0\%</math>FS以内(流速0.3~1m/s未満)</li><li>・機 能 液晶表示器付(日本語表示) DC 4~20mA信号出力 パルス信号出力 アラーム信号出力 ローカット、応答速度設定</li><li>・取 付 壁取付</li><li>・配線口 JIS G1/2めねじ</li><li>・付 属 品 壁取付金具付</li></ul>	1台	横河電機 株式会社 AXG1A-G000101B011/PJ	可
流量計専用ケーブル	<ul style="list-style-type: none"><li>・用 途 流量計変換器と検出器間を接続</li><li>・そ の 他 流量計メーカー専用のケーブルとする 互換品、仕様の異なるものは一切認めない</li></ul>	10m	横河電機 株式会社 AX01C-B010/C2	可

## § 4 納入期限について

令和8年3月6日（金） 17:00まで

以 上