

購 入 仕 様 書

§ 1 総則について

本購入仕様書（以下「仕様書」という。）は、水中ポンプ購入に適用する。本仕様書に明記無き事項については、担当職員と受注者と協議のうえ決定するものとする。

購入品の納入にあたっては、受注者の責において、納期等を十分確認したうえで手配すること。

§ 2 納入について

納入場所： 柏原市玉手町17番1号（玉手浄水場）

納入形態： 梱包状態で指定場所に荷卸しのみ、井戸やポンプ場等への据付は不要。

※納入場所には、荷卸し装置等が無いため、受注者にて事前に荷卸し装置等を準備のうえ納入すること。

§ 3 機器仕様について

- ・納入の際には、本体を木枠及びビニール材等で梱包のうえ納入すること。
- ・ポンプは、モーターとポンプが同一軸に直結され、長時間、水中にて連続運転可能なものであること。

名称	仕 様	数量	参 考 品	同等品の可否
水中ポンプ 送水用11kW	(1) 用 途： 清水揚水用 (2) 口 径： $\phi 80\text{mm}$ (3) 吐 出 量： $48\text{m}^3/\text{h}$ 以上 (4) 全 揚 程： 40m以上 (5) 電源仕様： 三相200V 60Hz (6) 出 力： 11kW (7) 段 数： 単段 (8) 始動方法： Y- Δ (9) 取付向き： 垂直 (10) 付属品： メーカー標準品 ケーブル 10m 相フランジ (ボルト・パッキン付) 地上部銘板	1	メーカー： 株式会社荏原製作所 型式： 80BMS611A 品名： BMS型水中渦巻ポンプ メーカー： テラル株式会社 型式： 80TD-111-6 品名： STM型水中タービン渦 巻ポンプ	可
水中ポンプ 取水用9.2kW	(1) 用 途： 井戸取水用 (2) 口 径： $\phi 100\text{mm}$ (3) 吐 出 量： $70\text{m}^3/\text{h}$ 以上 (4) 全 揚 程： 20m以上 (5) 電源仕様： 三相200V 60Hz (6) 出 力： 9.2kW (7) 段 数： 多段 (8) 始動方法： 直入 (9) 取付向き： 垂直 (10) 付属品： メーカー標準品 ケーブル 30m フlossリーブ 相フランジ (ボルト・パッキン付) 地上部銘板	1	メーカー： 株式会社鶴見製作所 型式： SP60-3 品名： 清水用ステンレス製深 井戸水中ポンプ メーカー： グルンドフォスポンプ株式会社 型式： SP60-3 品名： ステンレススチール製 水中ポンプ	可

§ 4 納入期限について

令和 9 年 2 月 1 6 日 (火) 17:00まで

※納入期限にかかわらず、準備ができ次第、納入すること。

§ 5 事前確認について

メーカー等に手配する前に担当職員へ機器仕様書（寸法及び構成部品名称等が記載された姿図、試験成績書等）を提出し、承諾を得てから製作納入すること。

§ 6 担当課について

柏原水道センター 玉手浄水場
連絡先：072-978-6195

§ 7 その他について

- ・納入にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
- ・納入時等において、建物等への損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状復帰させること。
- ・納入に際して発生した廃棄物等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- ・その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じた時は、担当職員と受注者が協議の上、これを定めること。

以 上