

(2) 給水栓における毎月検査

1) 雁多尾煙

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			1未満	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02			0.02					0.02	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005			0.004					0.005	0.003	0.004
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.7	23.6	20.5	18.6	20.3	21.7	21.8	23.0	23.5				24.7	18.6	22.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						87.1									87.1
40	無効残留物	500mg/L以下						158									158
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5				0.6	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4				7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6				0.6	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

2) 川北

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満								0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化族素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロアルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.02			0.01					0.02	0.01未満	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.004			0.003					0.004	0.003未満	0.003
30	プロモアルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満								0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満									0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満									0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.7	22.4	19.4	17.8	20.0	20.7	21.6	22.5	23.5				24.7	17.8	21.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					83.3									83.3	
40	薙発残留物	500mg/L以下					150									150	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオスミン	0.000001mg/L以下					0.000001未満								0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5			0.6	0.5	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4		7.4	7.2	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7			0.7	0.6	0.6

②水質管理目標設定項目

3) 山ノ井

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			1未満	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001					0.001	0.001未満	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02			0.02					0.02	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.005					0.007	0.004	0.005
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満									0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガニン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	23.0	21.8	18.4	17.1	19.0	20.3	20.7	21.4	21.8				23.0	17.1	20.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						74.3									74.3
40	無効残留物	500mg/L以下						137									137
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオクサン	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
44	非イオニン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4				7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5				0.5	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

4) 今町受水場

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満								0.00005未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満								0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満								0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004未満								0.004未満	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満					1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11				0.12			0.12				0.12	0.11	0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満								0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満								0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満								0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満								0.002未満	
18	テトクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満								0.001未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満				0.07		0.06					0.07	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満				0.002未満		0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満				0.006未満		0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満				0.003未満		0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満				0.01未満		0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003				0.002		0.002					0.003	0.002	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01				0.02		0.01					0.02	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満				0.003未満		0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.006		0.003					0.006	0.003	0.004
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満				0.009未満		0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下		0.008未満				0.008未満		0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満								0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02								0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.03	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満								0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.7				16.1		16.3					16.3	13.7	15.4
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.1	18.2	14.4	16.4	17.5	17.3	18.3	20.1	21.0				21.1	14.4	18.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		53.2				60.8		63.2					63.2	53.2	59.1
40	無効残留物	500mg/L以下		108				118		130					130	108	119
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満								0.02未満	
42	ジェオスシン	0.00001mg/L以下						0.00001未満								0.00001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.00001未満								0.00001未満	
44	非オゾン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満				0.005未満		0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満								0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.9	0.6	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4				7.5	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満				0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6				0.7	0.5	0.6

②水質管理目標設定項目

5) 国分東条町

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満								0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満			1未満	1未満	1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02			0.02					0.02	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005			0.004					0.005	0.003	0.004
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満									0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.3	22.8	19.6	19.8	18.8	21.3	22.4	22.3	25.2				25.2	18.8	21.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						82.5									82.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下						155									155
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4				0.6	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5				7.6	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5				0.6	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

6) 国分本町

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満								0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満				0.001未満			0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07		0.06未満						0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006		0.006未満						0.006	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003		0.003未満						0.003	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.003		0.002						0.003	0.002	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02		0.02						0.02	0.01	0.02
28	ドリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満		0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.008		0.005						0.008	0.004	0.006
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満		0.009未満						0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満									0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.1未満									0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	19.4	16.2	17.9	18.1	20.0	19.8	19.9	21.7				21.7	16.2	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						55.5									55.5
40	無効残留物	500mg/L以下						121									121
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下						0.00001未満									0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.00001未満									0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.7	0.5	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.3	7.5	7.6	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4				7.6	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4				0.5	0.4	0.5

②水質管理目標設定項目

7) 田辺

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず						検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満			1未満	1未満	1未満							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07			0.06未満					0.07	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満				0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.002			0.003			0.002				0.003	0.002	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			0.01				0.02	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.007			0.003				0.007	0.003	0.004
30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満				0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルdehyド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.8	18.3	16.2	17.7	18.1	20.2	19.7	19.6	21.7				21.7	16.2	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						53.6									53.6
40	無効残留物	500mg/L以下							120								120
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスシン	0.00001mg/L以下							0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001未満								0.000001未満
44	非イオウ界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7				0.7	0.6	0.6
47	pH値	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3				7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満							
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満							
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6				0.7	0.6	0.7

②水質管理目標設定項目

4. 独自に行う水質検査結果

(1) 円明受水場出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下															
2	大腸菌	検出されないこと															
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満								0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.0005未満									0.0005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	垂硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満									0.004未満	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下															
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12			0.12		0.12						0.12	0.12	0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満									0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満									0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満									0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満									0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下															
26	臭素酸	0.01mg/L以下															
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下															
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
30	プロモホルム	0.09mg/L以下															
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
32	垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下															
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					18.0									18.0	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下															
38	塩化物イオン	200mg/L以下															
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58.2				49.6		62.0					62.0	49.6	56.6	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		114			116		127					127	114	119	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満									0.02未満	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満		0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満									0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下															
47	pH値	5.8~8.6															
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと															
50	色度	5度以下															
51	濁度	2度以下															
その他	残留塩素	1mg/L以下		0.6			0.8		0.9					0.9	0.6	0.8	

②水質管理目標設定項目

(2)玉手浄水場出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100菌落以下/1mL		0			0		0						0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず			検出せず		検出せず							検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満									0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.0005未満									0.0005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満									0.004未満	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1未満			1未満			1未満					1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.18			0.17			0.16					0.18	0.16	0.17
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1										0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満									0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満									0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満									0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満									0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満									0.001未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満					0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満									0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満									0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満									0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		18.6			18.5			18.8					18.8	18.5	18.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下		22.2			21.1			22.9					22.9	21.1	22.1
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下		88.0			88.0			92.7					92.7	88.0	89.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下		163			156			167					167	156	162
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満									0.02未満	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下					0.00001未満									0.00001未満	
43	2-メチルビソポルネオール	0.00001mg/L以下					0.00001未満									0.00001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満									0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0.4			0.5			0.5					0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8~8.6		7.2			7.1			7.2					7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし			異常なし			異常なし							
49	臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし			異常なし							
50	色度	5度以下		0.5未満			0.5未満			0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下		0.8			0.8			0.8					0.8	0.8	0.8

②水質管理目標設定項目

(3) 玉手淨水場 原水槽

○水質基準項目

②水質管理目標設定項目