（２）給水栓における毎月検査

１）雁多尾畑

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.86	0.90	0.98	0.75	0.68							0.98	0.68	0.84	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02								0.02	0.01	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005								0.005	0.003	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	28.2	23.4	22.5	20.7	20.9	22.1							28.2	20.7	23.0	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					89.9										89.9	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					159										159	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6							0.6	0.5	0.6	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4							7.5	7.3	7.4	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					89.9										89.9	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					5.5										5.5	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					0.7										0.7	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					159										159	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4							7.5	7.3	7.4	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.6										-0.6	1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）		0	0	7	10	5							10	0	4	5
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1

２）川北

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.87	0.88	0.81	0.97	0.77	0.73							0.97	0.73	0.84	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.02								0.02	0.01未満	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.005								0.005	0.003未満	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	25.5	22.7	19.4	20.0	19.8	21.5							25.5	19.4	21.5	6
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					80.2										80.2	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					150										150	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6							0.6	0.5	0.6	6
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3							7.4	7.2	7.3	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4							0.7	0.4	0.6	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4							0.7	0.4	0.6	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					80.2										80.2	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					8.1										8.1	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					0.9										0.9	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					150										150	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3							7.4	7.2	7.3	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.8										-0.8	1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）		0	0	3	3	1							3	0	1	5
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1

3）山ノ井

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.89	0.91	0.76	0.86	0.78	0.77							0.91	0.76	0.83	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001								0.001	0.001未満	0.001	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.007								0.007	0.005	0.006	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	24.2	21.1	18.4	18.3	19.6	20.5							24.2	18.3	20.4	6
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					74.6										74.6	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					141										141	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6							0.6	0.6	0.6	6
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3							7.3	7.2	7.3	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.5	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.5	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					74.6										74.6	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					7.2										7.2	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					0.8										0.8	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					141										141	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3							7.3	7.2	7.3	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.9										-0.9	1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）					5										5	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1

4）今町受水場

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.97	1.02	0.72	0.65	0.94	0.97							1.02	0.65	0.88	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.11			0.11								0.11	0.11	0.11	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下					0.000011										0.000011	1
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.08								0.08	0.06	0.07	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.007								0.007	0.004	0.006	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02										0.02	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		15.5			15.3								15.5	15.3	15.4	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	18.1	16.4	13.6	18.0	17.3							20.5	13.6	17.3	6
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		56.7			49.1								56.7	49.1	52.9	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		116			105								116	105	111	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8							0.8	0.7	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3							7.5	7.3	7.4	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.6	0.5							0.6	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6							0.7	0.5	0.6	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)					0.0002未満										0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満										0.0004未満	1
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.04未満										0.04未満	1
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					0.008未満										0.008未満	1
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6							0.7	0.5	0.6	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		56.7			49.1								56.7	49.1	52.9	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					4.6										4.6	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.03未満										0.03未満	1
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					1.0										1.0	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		116			105								116	105	111	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3							7.5	7.3	7.4	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-1.2										-1.2	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）					4										4	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.02										0.02	1

5）国分東条町

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.90	0.89	1.03	0.87	0.82							1.03	0.82	0.90	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02								0.02	0.01	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005								0.005	0.003	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	26.3	23.8	22.0	19.2	20.0	18.8							26.3	18.8	21.7	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					86.1										86.1	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					157										157	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6							0.6	0.5	0.6	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6							7.6	7.5	7.6	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					86.1										86.1	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.5										3.5	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					0.9										0.9	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					157										157	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6							7.6	7.5	7.6	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.4										-0.4	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）		0	0	2	30	49							49	0	16	5
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1

6）国分本町

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.90	0.96	0.79	0.87	0.85	0.83							0.96	0.79	0.87	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07								0.07	0.06未満	0.06	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006								0.006	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.002	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.008								0.008	0.006	0.007	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01										0.01	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.7	20.1	17.9	14.7	17.5	17.4							20.7	14.7	18.1	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					58.0										58.0	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					126										126	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7							0.7	0.6	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4							0.6	0.4	0.5	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4							0.6	0.4	0.5	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					58.0										58.0	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.5										3.5	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					1.1										1.1	1
23	臭気強度（TON）	3以下					2										2	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					126										126	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.9										-0.9	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）		0	0	8	9	10							10	0	5	5
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01										0.01	1

7）田辺

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.91	0.93	0.77	0.87	0.83	0.85							0.93	0.77	0.86	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07								0.07	0.06未満	0.06	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.002			0.003								0.003	0.002	0.002	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.02								0.02	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.006								0.006	0.005	0.006	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01										0.01	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	20.7	20.2	16.9	14.3	18.1	17.7							20.7	14.3	18.0	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					58.2										58.2	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下					124										124	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7							0.7	0.6	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2							7.3	7.2	7.2	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.6	0.6	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.6	0.6	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下					58.2										58.2	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下					6.6										6.6	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					0.9										0.9	1
23	臭気強度（TON）	3以下					1										1	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					124										124	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2							7.3	7.2	7.2	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-1.1										-1.1	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）					1										1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01										0.01	1

４．独自に行う水質検査結果

（１）円明受水場出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.12			0.12								0.12	0.12	0.12	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					17.7										17.7	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		53.5			53.5								53.5	53.5	53.5	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		122			116								122	116	119	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																0
48	pH値	5.8～8.6																0
49	味	異常でないこと																0
50	臭気	異常でないこと																0
51	色度	5度以下																0
52	濁度	2度以下																0
その他	残留塩素	-		0.7			0.8								0.8	0.7	0.8	2

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)					0.0002未満										0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満										0.0004未満	1
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.04未満										0.04未満	1
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					0.008未満										0.008未満	1
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下		0.7			0.8								0.8	0.7	0.8	2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		53.5			53.5								53.5	53.5	53.5	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.03未満										0.03未満	1
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		122			116								122	116	119	2
25	濁度	1度以下																0
26	pH値	7.5程度																0
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0

（２）玉手浄水場出口

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL		0			0								0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず			検出せず											2
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.79			0.73								0.79	0.73	0.76	2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.17			0.18								0.18	0.17	0.18	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1										0.1	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下		0.000015			0.000021								0.000021	0.000015	0.000018	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満								0.006未満	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満								0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19.3			18.7								19.3	18.7	19.0	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
39	塩化物イオン	200mg/L以下		23.3			21.5								23.3	21.5	22.4	2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		89.1			89.2								89.2	89.1	89.2	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		172			158								172	158	165	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下		0.5			0.6								0.6	0.5	0.6	2
48	pH値	5.8～8.6		7.2			7.2								7.2	7.2	7.2	2
49	味	異常でないこと		異常なし			異常なし											2
50	臭気	異常でないこと		異常なし			異常なし											2
51	色度	5度以下		0.5未満			0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
52	濁度	2度以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
その他	残留塩素	-		0.8			0.8								0.8	0.8	0.8	2

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)					0.0002未満										0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下					0.0004未満										0.0004未満	1
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下					0.04未満										0.04未満	1
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					0.008未満										0.008未満	1
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					0.001未満										0.001未満	1
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)					0.002未満										0.002未満	1
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下						0.00									0.00	1
16	残留塩素	1mg/L以下		0.8			0.8								0.8	0.8	0.8	2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		89.1			89.2								89.2	89.1	89.2	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
19	遊離炭酸	20mg/L以下					12.2										12.2	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					0.03未満										0.03未満	1
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下					0.002未満										0.002未満	1
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下					1.0										1.0	1
23	臭気強度（TON）	3以下					1										1	1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		172			158								172	158	165	2
25	濁度	1度以下		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
26	pH値	7.5程度		7.2			7.2								7.2	7.2	7.2	2
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする					-0.9										-0.9	1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下					0.01未満										0.01未満	1

（３）玉手浄水場　原水槽

〇水質基準項目

No.	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌		3			1								3	1	2	2
2	大腸菌																0
3	カドミウム及びその化合物					0.0003未満										0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物					0.00005未満										0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物					0.001未満										0.001未満	1
6	鉛及びその化合物					0.001未満										0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物					0.001未満										0.001未満	1
8	六価クロム化合物					0.002未満										0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素		0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					0.001未満										0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.80			0.71								0.80	0.71	0.76	2
12	フッ素及びその化合物					0.18										0.18	1
13	ホウ素及びその化合物					0.1										0.1	1
14	四塩化炭素					0.0002未満										0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン					0.005未満										0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					0.004未満										0.004未満	1
17	ジクロロメタン					0.002未満										0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン					0.001未満										0.001未満	1
19	トリクロロエチレン					0.001未満										0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ					0.000024										0.000024	1
21	ベンゼン					0.001未満										0.001未満	1
22	塩素酸																0
23	クロロ酢酸																0
24	クロロホルム																0
25	ジクロロ酢酸																0
26	ジブロモクロロメタン																0
27	臭素酸																0
28	総トリハロメタン																0
29	トリクロロ酢酸																0
30	ブロモジクロロメタン																0
31	ブロモホルム																0
32	ホルムアルデヒド																0
33	亜鉛及びその化合物					0.1未満										0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物					0.01未満										0.01未満	1
35	鉄及びその化合物		0.03未満			0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
36	銅及びその化合物					0.1未満										0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物					18.3										18.3	1
38	マンガン及びその化合物		0.008			0.009								0.009	0.008	0.009	2
39	塩化物イオン		23.1			20.7								23.1	20.7	21.9	2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		89.3			89.7								89.7	89.3	89.5	2
41	蒸発残留物					158										158	1
42	陰イオン界面活性剤					0.02未満										0.02未満	1
43	ジェオスミン					0.000001未満										0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール					0.000001未満										0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤					0.002未満										0.002未満	1
46	フェノール類					0.0005未満										0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.7			0.6								0.7	0.6	0.7	2
48	pH値		7.1			7.2								7.2	7.1	7.1	2
49	味																0
50	臭気		無臭			無臭											2
51	色度		0.5未満			0.6								0.6	0.5未満	0.5	2
52	濁度		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物																0
2	ウラン及びその化合物																0
3	ニッケル及びその化合物																0
4	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン																0
6	削除																0
7	削除																0
8	トルエン																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）																0
10	亜塩素酸																0
11	削除																0
12	二酸化塩素																0
13	ジクロロアセトニトリル																0
14	抱水クロラール																0
15	農薬類																0
16	残留塩素																0
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		89.3			89.7								89.7	89.3	89.5	2
18	マンガン及びその化合物		0.008			0.009								0.009	0.008	0.009	2
19	遊離炭酸																0
20	1,1,1-トリクロロエタン																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）																0
23	臭気強度（TON）																0
24	蒸発残留物					158										158	1
25	濁度		0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
26	pH値		7.1			7.2								7.2	7.1	7.1	2
27	腐食性（ランゲリア指数）																0
28	従属栄養細菌																0
29	1,1-ジクロロエチレン																0
30	アルミニウム及びその化合物					0.01未満										0.01未満	1