（２）給水栓における毎月検査

１)取石分岐

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0														0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず															1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96														0.96	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満														0.03未満	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満														0.005未満	1
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.5														16.5	1
40	カルシウム､マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7														0.7	1
48	pH値	5.8～8.6	7.3														7.3	1
49	味	異常でないこと	異常なし															1
50	臭気	異常でないこと	異常なし															1
51	色度	5度以下	0.5未満														0.5未満	1
52	濁度	2度以下	0.1未満														0.1未満	1
その他	残留塩素	－	0.7														0.7	1