

詳細仕様書

品 名 水道用直読式量水器（修繕品）その2

型 式 口径 13mm から 25mm 接線流羽根車乾式鉛レスの直読式

指示構造 量水器の最大指示直読の桁数は、次の表による。

口 径	13～25 mm
最大指示桁数	4

計量特性及び主要寸法

口径	Q3(m³/h)	計量範囲 R	全長(mm) <本体>	接続
13 mm ショート	2.5	100	100	上水ネジ
13mm ロング			165	
20 mm	4		190	
25 mm	6.3		225	

Q1:定格最小流量 Q3:定格最大流量 R=Q3/Q1

数 量

口 径	数 量
13mm ショート	50 個
13mm ロング	2 個
20mm	409 個
25mm	3 個
合計	464 個

納入期限 令和8年8月28日（金曜日）
取替え作業後修繕量水器引き渡し予定日 令和9年1月29日（金曜日）

注意事項 修繕する量水器は先行修理とし、取替え用量水器を納品、取替え作業後修繕量水器（一部不能品が含まれている可能性があることをご了承下さい。）を引き渡す。なお、引き渡す際には、口径と数量を確認の上預証を提出すること。

そ の 他 量水器番号は旧番号を削除の後、新番号をつける。

個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め。

プラスチック蓋（青色）。

蓋の裏に有効期限シールを貼付。

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

ケースは無塗装（但し、酸化防止処理を施すこと）。

納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。