

(別紙)

詳細仕様書

品 名 水道用量水器（修繕品）電子式

型 式 ①口径 13 mm量水器
接線流羽根車式（電子式）とする。
②口径 50mm
はん用（統一型）たて形軸流羽根車式（電子式）とする。
③口径 75mm
はん用（統一型）たて形軸流羽根車式（電子式）とする。

※電子式の通信仕様は、8ビット電文（東京都水道局 Ver.2.6A に準拠）とし、コード 10m及び受信器付きとする。
※補足管は伸縮補足管とする。

指示構造 量水器の最大指示直読の桁数は、次の表による。

口 径	13 mm	50 mm	75 mm
最大指示桁数	4	6	6

計量特性及び主要寸法

口径	Q3(m ³ /h)	計量範囲 R	全長(mm) <本体>	接続
13 mm	2.5	100	100	上水ネジ
50 mm	40	100	560 <245>	上水フランジ
75 mm	63	100	630 <300>	上水フランジ

Q1:定格最小流量 Q3:定格最大流量 Q4:限界流量 R=Q3/Q1

数 量

口 径	数 量
13mm	1 個
50mm	3 個
75mm	3 個

納入期限 令和 8 年 9 月 2 5 日（金曜日）
取替え作業後修繕量水器引き渡し予定日 令和 9 年 1 月 2 9 日（金曜日）

注意事項 修繕する量水器は先行修理とし、取替え用量水器を納品、取替え作業後修繕量水器（一部不能品が含まれている可能性があることをご了承下さい。）を引き渡す。なお、引き渡す際には、口径と数量を確認の上預証を提出すること。

そ の 他 量水器番号は旧番号を削除の後、新番号をつける。
個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め。
プラスチック蓋（青色）。
蓋の裏に有効期限シールを貼付。
平成 2 3 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。
ケースは無塗装（但し、酸化防止処理を施すこと）。
納入時に水道メーター器差成績表を提出すること。
納入時には貴社指定の納品書を提出すること。