

水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入仕様書（単価契約）

（一般）

第1条 本仕様書にて購入する水道用次亜塩素酸ナトリウム（以下「次亜塩素酸」という。）は、大阪広域水道企業団南河内地域水道センター（河南町管内）の施設において水処理用に使用するものである。

（関係法令遵守）

第2条 受注者は、本仕様書及び次亜塩素酸納入に関するすべての関係法令を遵守しなければならない。

（品質）

第3条 本仕様書に基づき納入する次亜塩素酸は、次の各号に定める品質規格に適合すること。

- （1）納入する次亜塩素酸は JWWA K120 2008-2 の品質特級（製品Ⅰ）であり、JWWA 水道用薬品等の認証登録品であること。また、納入日から3週間以内の製造品であること。

なお、主な規格値は下記表のとおりである。

項目	基準値（製品Ⅰ）
有効塩素 %	12.0 以上
外観	淡黄色の透明な液体
密度（比重）（20℃）	1.16 以下
遊離アルカリ %	2 以下
臭素酸 mg/kg	10 以下
塩素酸	2000 以下
塩化ナトリウム %	2.0 以下

- （2）平成12年2月23日付厚生省令第15号「水道施設の技術的基準を定める省令」（改正された場合、最新のものとする。）第1条第16号に適合する製品とする。
なお、設定最大注入率は100mg/lとし、試験方法は「水道薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」（厚生労働省健康局水道課）（改正された場合、最新のものとする。）に基づくものとする。

(品質の証明)

第4条 受注者は第3条に示した項目に適合することを証明する分析試験結果書を発注者に提出しなければならない。ただし、(社)日本水道協会の水道用薬品等の認証登録を受けている場合については、その証明書の写しの提出をもって代えることができる。

2 前項の分析試験結果書は公的機関(計量法による濃度計量証明事業所又は厚生労働大臣指定の水質検査機関)により提出日以前1年以内に発行されたものに限る。

3 受注者は納入ごとに品質検査結果を提出すること。

(納入場所)

第5条 納入場所は、次のとおりとする。

大阪広域水道企業団 南河内地域水道センター さくら坂低区配水池
(大阪府南河内郡河南町さくら坂五丁目2番2号)

(購入予定数量)

第6条 次亜塩素酸の最低予定数量は20kg入り84箱、1回あたりの購入量は原則7箱程度とするが、処理水量、水質等の変動により購入数量は変動する。また災害時等にはライフラインである水道事業継続に配慮し、次亜塩素酸の優先的な供給に協力すること。

なお、納入は20kg用キュービクル型外面ダンボール箱内側ポリエチレン製仕様とする。

(納入日時)

第7条 受注者は発注者の納入日時の指示に従い、次亜塩素酸の納入指示を受けた日から5日以内に納入しなければならない。

(納入計画書)

第8条 受注者は次の各号に掲げる事項を契約締結後直ちに納入計画書を作成し、発注者の承認を得ること。

(1) 薬品安全データシート(MSDS)

(2) 緊急時の連絡体制表

(緊急時の対応)

第9条 浄水処理上緊急に納入を依頼する場合があるため、受注者は納入計画書の緊急連絡体制に基づき、これに応じられる体制を整えておくこと。

(原状回復)

第10条 納入時等に、装置、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状回復するものとする。

(納入場所への入場)

第 11 条 納入場所への入場は発注者が現地に到着後、開錠して入場するため、納入時間は十分に打合せをした上で厳守すること。

(契約の解除)

第 12 条 納入された物品を使用することにより、水道法第 4 条に定める水質基準の遵守に支障をきたす事態等が生じ、発注者からの改善の要請を受けた場合において、正当な理由なくして受注者が直ちに措置を講じない場合、発注者はこの契約を解除することができるものとする。

(運搬費用)

第 13 条 納品に係る運搬費用は、全て受注者の負担とする。

(疑義等の決定)

第 14 条 この仕様書に定めのない事項、又は契約書及び仕様書に関して疑義が生じた時は発注者及び受注者協議の上、これを定めるものとする。