（２）給水栓における毎月検査

１）川野辺憩いの家

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0									0	0	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												4
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.12	1.06	0.59	0.49									1.12	0.49	0.82	4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.08									0.08	0.08	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.07									0.07	0.06	0.07	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.007									0.007	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.003未満									0.003	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003			0.001									0.003	0.001	0.002	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.014			0.015									0.015	0.014	0.0145	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.005									0.005	0.005	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02											0.02	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.4											9.4	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
39	塩化物イオン	200mg/L以下	18.9	15.8	13.1	11.7									18.9	11.7	14.9	4
40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	43.5			34.5									43.5	34.5	39.0	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下	89			75									89	75	82	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.7									0.8	0.7	0.8	4
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7	4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他	残留塩素	-																0

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下																0
17	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	43.5			34.5									43.5	34.5	39.0	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	89			75									89	75	82	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
26	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7	4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.016											0.016	1
31	削除	削除																0

２）小吹台連絡所

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0									0	0	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												4
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.99	0.95	0.44	1.09									1.09	0.44	0.87	4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.06未満									0.06	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.018									0.018	0.006	0.012	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0									0.005	0	0.0025	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017			0.021									0.021	0.017	0.019	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.017	0.009									0.017	0.003	0.008	4
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.003									0.006	0.003	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.05									0.05	0.01	0.03	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
39	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	13.9	9.0	7.6									17.8	7.6	12.1	4
40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				49.7											49.7	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				93											93	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.9	0.7									0.9	0.7	0.8	4
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7	4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他	残留塩素	-																0

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下																0
17	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				49.7											49.7	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				93											93	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
26	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7	4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.014			0.053									0.053	0.014	0.0335	2
31	削除	削除																0

３）千早老人憩いの家

〇水質基準項目

№.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0									0	0	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												4
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.67	0.63	0.59	0.58									0.67	0.58	0.62	4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09			0.09									0.09	0.09	0.09	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016			0.016									0.016	0.016	0.016	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.005									0.008	0.005	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0			0									0	0	0	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.02									0.02	0.02	0.02	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	0.010	0.009	0.009									0.013	0.009	0.010	4
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.004									0.004	0.004	0.004	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満											0.01未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.2	4.2	4.2									4.4	4.2	4.3	4
40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				44.4											44.4	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				71											71	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.6									0.7	0.6	0.6	4
48	pH値	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.9									7.9	7.8	7.8	4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												4
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他	残留塩素	-																0

〇水質管理目標設定項目

№.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下																0
17	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				44.4											44.4	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				71											71	1
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.8	7.9									7.9	7.8	7.8	4
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.006											0.006	1
31	削除	削除																0