

①水質基準項目

試驗項目

農 薬 試 験 成 績 書

当所に依頼された試料(採水番号:17)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日	令和7年6月3日	9時43分	天 候	雨		
採水地点名	岩井谷浄水場出口		気 温	17.5℃	遊離残留塩素	1.0mg/L
検体種別	浄水場出口		水 温	14.0℃	残留塩素	1.0mg/L

基礎項目	検査項目	基準値		検査結果	基礎項目	検査項目	基準値		検査結果
	濁度	2以下				pH値	5.8～8.6		
	色度	5以下							
検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値	検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05以下	0.0005未満	0.00	59	チオジカルブ	0.08以下	0.0008未満	0.00
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08以下	0.0008未満	0.00	60	チオファネートメチル	0.3以下	0.003未満	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02以下	0.0002未満	0.00	61	チオベンカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
4	EPN	0.004以下	0.00004未満	0.00	62	テフリルトリオン	0.002以下	0.00002未満	0.00
5	MCPA	0.005以下	0.00005未満	0.00	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02以下	0.0002未満	0.00
6	アシュラム	0.9以下	0.009未満	0.00	64	トリクロピル	0.006以下	0.00006未満	0.00
7	アセフェート	0.006以下	0.00006未満	0.00	65	トリクロロホン(DEP)	0.005以下	0.00005未満	0.00
8	アトラジン	0.01以下	0.0001未満	0.00	66	トリシクラゾール	0.1以下	0.001未満	0.00
9	アニロホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	67	トリフルラリン	0.06以下	0.0006未満	0.00
10	アミトラズ	0.006以下	0.00006未満	0.00	68	ナプロバミド	0.03以下	0.0003未満	0.00
11	アラクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00	69	パラコート	0.01以下	0.0001未満	0.00
12	イソキサチオン	0.005以下	0.00005未満	0.00	70	ビベロホス	0.0009以下	0.00004未満	0.00
13	イソフェンホス	0.001以下	0.00002未満	0.00	71	ピラクロニル	0.01以下	0.0001未満	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01以下	0.0001未満	0.00	72	ピラゾキシフェン	0.004以下	0.00004未満	0.00
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3以下	0.003未満	0.00	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02以下	0.0002未満	0.00
16	イブフェンカルバゾン	0.002以下	0.00002未満	0.00	74	ピリダフェンチオン	0.002以下	0.00004未満	0.00
17	イプロベンホス(IBP)	0.09以下	0.0009未満	0.00	75	ピリプチカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
18	イミノクタジン	0.006以下	0.0005未満	0.00	76	ピロキロン	0.05以下	0.0005未満	0.00
19	インダノファン	0.009以下	0.00009未満	0.00	77	フィブロニル	0.0005以下	0.000005未満	0.00
20	エスプロカルブ	0.03以下	0.0003未満	0.00	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01以下	0.0001未満	0.00
21	エトフェンブロックス	0.08以下	0.0008未満	0.00	79	フェノプロカルブ(BPMC)	0.03以下	0.0003未満	0.00
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01以下	0.0001未満	0.00	80	フェリムゾン	0.05以下	0.0005未満	0.00
23	オキサジクロメホン	0.02以下	0.0002未満	0.00	81	フェンチオン(MPP)	0.006以下	0.0001未満	0.00
24	オキシン銅(有機銅)	0.03以下	0.0003未満	0.00	82	フェントエート(PAP)	0.007以下	0.00007未満	0.00
25	オリサストロビン	0.1以下	0.001未満	0.00	83	フェントラザミド	0.01以下	0.0001未満	0.00
26	カズサホス	0.0006以下	0.00005未満	0.00	84	フサライド	0.1以下	0.001未満	0.00
27	カフェンストロール	0.008以下	0.00008未満	0.00	85	ブタクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00
28	カルタップ	0.08以下	0.0008未満	0.00	86	ブタミホス	0.02以下	0.0002未満	0.00
29	カルバリル(NAC)	0.02以下	0.0002未満	0.00	87	ブプロフェジン	0.02以下	0.0002未満	0.00
30	カルボフラン	0.0003以下	0.000003未満	0.00	88	フルアジナム	0.03以下	0.0003未満	0.00
31	キノクラミン(ACN)	0.005以下	0.00005未満	0.00	89	フレチラクロール	0.05以下	0.0005未満	0.00
32	キャプタン	0.3以下	0.003未満	0.00	90	プロシミドン	0.09以下	0.0009未満	0.00
33	クミルロン	0.03以下	0.0003未満	0.00	91	プロチオホス	0.007以下	0.00007未満	0.00
34	グリホサート	2以下	0.02未満	0.00	92	プロピコナゾール	0.05以下	0.0005未満	0.00
35	グルホシネート	0.02以下	0.0002未満	0.00	93	プロピザミド	0.05以下	0.0005未満	0.00
36	クロメブロップ	0.02以下	0.0002未満	0.00	94	プロベナゾール	0.03以下	0.0003未満	0.00
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001以下	0.0001未満	0.00	95	プロモプチド	0.1以下	0.001未満	0.00
38	クロルピリホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	96	ベノミル	0.02以下	0.0002未満	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	0.05以下	0.0005未満	0.00	97	ベンシクロン	0.1以下	0.001未満	0.00
40	シアナジン	0.001以下	0.00001未満	0.00	98	ベンゾピシクロン	0.09以下	0.0009未満	0.00
41	シアノホス(CYAP)	0.003以下	0.00003未満	0.00	99	ベンゾフェナップ	0.005以下	0.00005未満	0.00
42	ジウロン(DCMU)	0.02以下	0.0002未満	0.00	100	ベンタゾン	0.2以下	0.002未満	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	0.03以下	0.0003未満	0.00	101	ベンディメタリン	0.3以下	0.003未満	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008以下	0.00008未満	0.00	102	ベンフラカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
45	ジクワット	0.01以下	0.0001未満	0.00	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01以下	0.0001未満	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004以下	0.00004未満	0.00	104	ベンフレセート	0.07以下	0.0007未満	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005以下	0.00005未満	0.00	105	ホスチアゼート	0.005以下	0.00005未満	0.00
48	ジチオピル	0.009以下	0.00009未満	0.00	106	マラチオン(マラソン)	0.7以下	0.007未満	0.00
49	シハロホップブチル	0.006以下	0.00006未満	0.00	107	メコブロップ(MCPP)	0.05以下	0.0005未満	0.00
50	シマジン(CAT)	0.003以下	0.00003未満	0.00	108	メソミル	0.03以下	0.0003未満	0.00
51	ジメタメトリン	0.02以下	0.0002未満	0.00	109	メタラキシル	0.2以下	0.002未満	0.00
52	ジメトエート	0.05以下	0.0005未満	0.00	110	メチダチオン(DMTP)	0.004以下	0.00004未満	0.00
53	シメトリン	0.03以下	0.0003未満	0.00	111	メトミノストロビン	0.04以下	0.0004未満	0.00
54	ダイアジノン	0.003以下	0.00003未満	0.00	112	メトリブジン	0.03以下	0.0003未満	0.00
55	ダイムロン	0.8以下	0.008未満	0.00	113	メフェナセット	0.02以下	0.0002未満	0.00
56	オゾネート、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01以下	0.0001未満	0.00	114	メブロニル	0.1以下	0.001未満	0.00
57	チアジニル	0.1以下	0.001未満	0.00	115	モリネート	0.005以下	0.00005未満	0.00
58	チウラム	0.02以下	0.0002未満	0.00	検出指標値		1以下		0.00

単位 mg/L

検査責任者 尾崎 泰司

表示最小値は目標値の1/100、ただし定量下限値が目標値の1/100を上回るものについては定量下限値

農 薬 試 験 成 績 書

当所に依頼された試料(採水番号:18)について試験した結果は、下記のとおりです。

採水年月日	令和7年6月3日	10時17分	天 候	雨		
採水地点名	千早浄水場出口		気 温	17.0℃	遊離残留塩素	1.3mg/L
検体種別	浄水場出口		水 温	15.0℃	残留塩素	1.3mg/L

基礎項目	検査項目	基準値		検査結果	基礎項目	検査項目	基準値		検査結果
	濁度	2以下				pH値	5.8～8.6		
	色度	5以下							
検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値	検査項目		目標値	検査結果	検出値/目標値
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05以下	0.0005未満	0.00	59	チオジカルブ	0.08以下	0.0008未満	0.00
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08以下	0.0008未満	0.00	60	チオファネートメチル	0.3以下	0.003未満	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02以下	0.0002未満	0.00	61	チオベンカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
4	EPN	0.004以下	0.00004未満	0.00	62	テフリルトリオン	0.002以下	0.00002未満	0.00
5	MCPA	0.005以下	0.00005未満	0.00	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02以下	0.0002未満	0.00
6	アシュラム	0.9以下	0.009未満	0.00	64	トリクロピル	0.006以下	0.00006未満	0.00
7	アセフェート	0.006以下	0.00006未満	0.00	65	トリクロロホン(DEP)	0.005以下	0.00005未満	0.00
8	アトラジン	0.01以下	0.0001未満	0.00	66	トリシクラゾール	0.1以下	0.001未満	0.00
9	アニロホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	67	トリフルラリン	0.06以下	0.0006未満	0.00
10	アミトラズ	0.006以下	0.00006未満	0.00	68	ナプロバミド	0.03以下	0.0003未満	0.00
11	アラクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00	69	パラコート	0.01以下	0.0001未満	0.00
12	イソキサチオン	0.005以下	0.00005未満	0.00	70	ビベロホス	0.0009以下	0.00004未満	0.00
13	イソフェンホス	0.001以下	0.00002未満	0.00	71	ピラクロニル	0.01以下	0.0001未満	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01以下	0.0001未満	0.00	72	ピラゾキシフェン	0.004以下	0.00004未満	0.00
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3以下	0.003未満	0.00	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02以下	0.0002未満	0.00
16	イブフェンカルバゾン	0.002以下	0.00002未満	0.00	74	ピリダフェンチオン	0.002以下	0.00004未満	0.00
17	イプロベンホス(IBP)	0.09以下	0.0009未満	0.00	75	ピリプチカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
18	イミノクタジン	0.006以下	0.0005未満	0.00	76	ピロキロン	0.05以下	0.0005未満	0.00
19	インダノファン	0.009以下	0.00009未満	0.00	77	フィブロニル	0.0005以下	0.000005未満	0.00
20	エスプロカルブ	0.03以下	0.0003未満	0.00	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01以下	0.0001未満	0.00
21	エトフェンブロックス	0.08以下	0.0008未満	0.00	79	フェノプロカルブ(BPMC)	0.03以下	0.0003未満	0.00
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01以下	0.0001未満	0.00	80	フェリムゾン	0.05以下	0.0005未満	0.00
23	オキサジクロメホン	0.02以下	0.0002未満	0.00	81	フェンチオン(MPP)	0.006以下	0.0001未満	0.00
24	オキシン銅(有機銅)	0.03以下	0.0003未満	0.00	82	フェントエート(PAP)	0.007以下	0.00007未満	0.00
25	オリサストロビン	0.1以下	0.001未満	0.00	83	フェントラザミド	0.01以下	0.0001未満	0.00
26	カズサホス	0.0006以下	0.00005未満	0.00	84	フサラド	0.1以下	0.001未満	0.00
27	カフェンストロール	0.008以下	0.00008未満	0.00	85	ブタクロール	0.03以下	0.0003未満	0.00
28	カルタップ	0.08以下	0.0008未満	0.00	86	ブタミホス	0.02以下	0.0002未満	0.00
29	カルバリル(NAC)	0.02以下	0.0002未満	0.00	87	ブプロフェジン	0.02以下	0.0002未満	0.00
30	カルボフラン	0.0003以下	0.000003未満	0.00	88	フルアジナム	0.03以下	0.0003未満	0.00
31	キノクラミン(ACN)	0.005以下	0.00005未満	0.00	89	フレチラクロール	0.05以下	0.0005未満	0.00
32	キャプタン	0.3以下	0.003未満	0.00	90	プロシミドン	0.09以下	0.0009未満	0.00
33	クミルロン	0.03以下	0.0003未満	0.00	91	プロチオホス	0.007以下	0.00007未満	0.00
34	グリホサート	2以下	0.02未満	0.00	92	プロピコナゾール	0.05以下	0.0005未満	0.00
35	グルホシネート	0.02以下	0.0002未満	0.00	93	プロピザミド	0.05以下	0.0005未満	0.00
36	クロメブロップ	0.02以下	0.0002未満	0.00	94	プロベナゾール	0.03以下	0.0003未満	0.00
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001以下	0.0001未満	0.00	95	プロモブチド	0.1以下	0.001未満	0.00
38	クロルピリホス	0.003以下	0.00004未満	0.00	96	ベノミル	0.02以下	0.0002未満	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	0.05以下	0.0005未満	0.00	97	ベンシクロン	0.1以下	0.001未満	0.00
40	シアナジン	0.001以下	0.00001未満	0.00	98	ベンゾピシクロン	0.09以下	0.0009未満	0.00
41	シアノホス(CYAP)	0.003以下	0.00003未満	0.00	99	ベンゾフェナップ	0.005以下	0.00005未満	0.00
42	ジウロン(DCMU)	0.02以下	0.0002未満	0.00	100	ベンタゾン	0.2以下	0.002未満	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	0.03以下	0.0003未満	0.00	101	ベンディメタリン	0.3以下	0.003未満	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008以下	0.00008未満	0.00	102	ベンフラカルブ	0.02以下	0.0002未満	0.00
45	ジクワット	0.01以下	0.0001未満	0.00	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01以下	0.0001未満	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004以下	0.00004未満	0.00	104	ベンフレセート	0.07以下	0.0007未満	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005以下	0.00005未満	0.00	105	ホスチアゼート	0.005以下	0.00005未満	0.00
48	ジチオピル	0.009以下	0.00009未満	0.00	106	マラチオン(マラソン)	0.7以下	0.007未満	0.00
49	シハロホップブチル	0.006以下	0.00006未満	0.00	107	メコブロップ(MCPP)	0.05以下	0.0005未満	0.00
50	シマジン(CAT)	0.003以下	0.00003未満	0.00	108	メソミル	0.03以下	0.0003未満	0.00
51	ジメタメトリン	0.02以下	0.0002未満	0.00	109	メタラキシル	0.2以下	0.002未満	0.00
52	ジメトエート	0.05以下	0.0005未満	0.00	110	メチダチオン(DMTP)	0.004以下	0.00004未満	0.00
53	シメトリン	0.03以下	0.0003未満	0.00	111	メトミノストロビン	0.04以下	0.0004未満	0.00
54	ダイアジノン	0.003以下	0.00003未満	0.00	112	メトリブジン	0.03以下	0.0003未満	0.00
55	ダイムロン	0.8以下	0.008未満	0.00	113	メフェナセット	0.02以下	0.0002未満	0.00
56	オゾネート、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01以下	0.0001未満	0.00	114	メブロニル	0.1以下	0.001未満	0.00
57	チアジニル	0.1以下	0.001未満	0.00	115	モリネート	0.005以下	0.00005未満	0.00
58	チウラム	0.02以下	0.0002未満	0.00	検出指標値		1以下		0.00

単位 mg/L

検査責任者 尾崎 泰司

表示最小値は目標値の1/100、ただし定量下限値が目標値の1/100を上回るものについては定量下限値

令和7年11月21日

依頼者

住所 枚方市村野高見台7番2号
大阪広域水道企業団 水質管理センター

氏名 所長 小田原 光宏 様

地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所 理事長

水質試験結果

試料名

原水

試験目的

生物検査(クリプトスポリジウムおよびジアルジア)

令和7年11月17日

当所に依頼された標記試料の検査結果は次の通りです。

試料名 (採取場所等)	クリプトスポリジウム (オーシスト)	ジアルジア (シスト)
千早赤阪水道事業 岩井谷浄水場(原水)	10リットル中に検出しない	10リットル中に検出しない
千早赤阪水道事業 千早浄水場(原水)	10リットル中に検出しない	10リットル中に検出しない
	ー以下余白ー	