（２）給水栓における毎月検査

1)川野辺憩いの家

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1					1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.10			0.09						0.10	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.08			0.08						0.08	0.07	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.009			0.006未満						0.009	0.006未満	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.004			0.003未満						0.004	0.003未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003			0.004			0.003						0.004	0.003	0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.02			0.02						0.02	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.008			0.007						0.008	0.005	0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満						0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.03											0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.003未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				13.4											13.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.8	16.3	12.4	15.1	15.4	15.4	18.3	18.2					19.8	12.4	16.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	46.1			39.9			43.3						46.1	39.9	43.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	87			82			107						107	82	92
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7					0.8	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6					7.7	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）				0.0002未満											0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満											0.0004未満
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.04未満											0.04未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下				0.008未満											0.008未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）				0.001未満											0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）				0.003											0.003
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	46.1			39.9			43.3						46.1	39.9	43.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.3											3.3
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.03未満											0.03未満
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下				1.0											1.0
23	臭気強度（TON）	3以下				1											1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	87			82			107						107	82	92
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6					7.7	7.5	7.6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする				-1.0											-1.0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）				0											0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.01未満											0.01未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.03											0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															

2)小吹台連絡所

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1	1	1	1	1	1未満					1	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.09						0.09	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016			0.021			0.011						0.021	0.011	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.003未満			0.003未満						0.008	0.003未満	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.03			0.02						0.03	0.02	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.013	0.0110	0.010	0.006	0.009	0.005						0.013	0.005	0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.004			0.003						0.004	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満						0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.08			0.07						0.08	0.03	0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	10.2	7.3	7.3	7.5	7.8	8.1	9.1					10.2	7.3	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				58.6											58.6
40	蒸発残留物	500mg/L以下				82											82
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.7	0.4	0.8					0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8					7.8	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）				0.001未満											0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）				0.003											0.003
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				58.6											58.6
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.8											2.8
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下															
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下				1.1											1.1
23	臭気強度（TON）	3以下				0											0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				82											82
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8					7.8	7.7	7.8
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする				-0.8											-0.8
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）				0											0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03			0.08			0.07						0.08	0.03	0.06
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															

3)千早老人憩いの家

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.12			0.17						0.17	0.06	0.12
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011			0.025	0.019	0.027	0.018						0.027	0.011	0.020
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.008			0.003						0.008	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.02						0.03	0.01	0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.012	0.018	0.012	0.008	0.011	0.009						0.018	0.007	0.011
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.006			0.005						0.006	0.003	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満						0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.8	3.8	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1					4.3	3.8	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				47.8											47.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下				75											75
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5					0.7	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9					8.0	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下（暫定）				0.001未満											0.001未満
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）				0.003											0.003
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				47.8											47.8
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.0											3.0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下															
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下				1.4											1.4
23	臭気強度（TON）	3以下				1											1
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				75											75
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9					8.0	7.9	7.9
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする				-0.6											-0.6
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）		4		4									4	4	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.01											0.01
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															