（２）給水栓における毎月検査

1)川野辺憩いの家

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08														0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07														0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満														0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003														0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003														0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02														0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満														0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005														0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.8	16.3											19.8	16.3	18.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	46.1														46.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	87														87
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.01未満														0.01未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5											7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	46.1														46.1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下															
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下															
23	臭気強度（TON）	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	87														87
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.6	7.5											7.6	7.5	7.6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下															
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															

2)小吹台連絡所

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満														0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016														0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008														0.008
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02														0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	0.013											0.013	0.012	0.013
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004														0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03														0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	10.2											10.2	8.1	9.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下															
40	蒸発残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8											0.8	0.7	0.8
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7											7.8	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下															
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下															
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下															
23	臭気強度（TON）	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下															
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.8	7.7											7.8	7.7	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）															
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03														0.03
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															

3)千早老人憩いの家

①水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06														0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満														0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011														0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005														0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満														0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満														0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01														0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.012											0.012	0.007	0.010
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003														0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満														0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満														0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下															
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.8											4.0	3.8	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下															
40	蒸発残留物	500mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4	0.6											0.6	0.4	0.5
47	pH値	5.8～8.6	8.0	7.9											8.0	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下															

②水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　大	最　小	平　均
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下															
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)															
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下															
4	削除	削除															
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下															
6	削除	削除															
7	削除	削除															
8	トルエン	0.4mg/L以下															
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下															
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下															
11	削除	削除															
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下															
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)															
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)															
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下															
16	残留塩素	1mg/L以下															
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下															
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸	20mg/L以下															
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下															
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下															
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下															
23	臭気強度（TON）	3以下															
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下															
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	8.0	7.9											8.0	7.9	7.9
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする															
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）		4													4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下															
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下															
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下															