

新	旧
<p data-bbox="569 667 1092 793">別冊給水装置工事施行基準 忠岡水道事業</p> <p data-bbox="676 1545 979 1663">令和8年4月 忠岡水道センター</p>	<p data-bbox="1875 667 2398 793">別冊給水装置工事施行基準 忠岡水道事業</p> <p data-bbox="1994 1545 2297 1663">令和6年10月 忠岡水道センター</p>

新										旧											
<p>5.2 給水管の取出し</p> <p>5.2.3 仕切弁等の設置(P.75)</p> <p>2. 設置する仕切弁等の材料は、ソフトシール仕切弁又は青銅製ソフトシール弁を使用すること。</p> <p>また、弁室の鉄蓋は「大阪広域水道企業団市町村域水道事業 円形鉄蓋 規格仕様書」に準拠することとし、鉄蓋の仕様は次表のとおりとする。</p>										<p>5.2 給水管の取出し</p> <p>5.2.3 仕切弁等の設置(P.75)</p> <p>2. 設置する仕切弁等の材料は、ソフトシール仕切弁又は青銅製ソフトシール弁を使用すること。</p> <p>また、弁室の鉄蓋は「大阪広域水道企業団市町村域水道事業 円形鉄蓋 規格仕様書」に準拠することとし、鉄蓋の仕様は次表のとおりとする。</p>											
鉄蓋の仕様										鉄蓋の仕様											
種類		蓋表面に表示する文字等			表示色	空気抜き穴	取手	その他			種類		蓋表面に表示する文字等			表示色	空気抜き穴	取手	その他		
		文字①	文字②	その他									文字①	文字②	その他						
円形鉄蓋	1号(250)	仕切弁	広域水道	—	青：仕切弁 赤：ストッパー	—	—	φ40～φ200			円形鉄蓋	1号(250)	仕切弁	広域水道	—	青：仕切弁 赤：ストッパー	—	—	φ40～φ200		
	2号(350)	仕切弁	広域水道	—	青：仕切弁 赤：ストッパー	—	—	φ250・φ300				2号(350)	仕切弁	広域水道	—	青：仕切弁 赤：ストッパー	—	—	φ250・φ300		
(削除)																					
<p>※設置場所の状況により、上記の弁室が設置できない場合は、協議により決定する。</p> <p>※口径25mm以下の弁室については、上記指定によらず鉄蓋を使用するものとし、枠は維持管理に支障のないものとする</p>										<p>※設置場所の状況により、上記の弁室が設置できない場合は、協議により決定する。</p> <p>※口径25mm以下の弁室については、上記指定によらず鉄蓋を使用するものとし、枠は維持管理に支障のないものとする</p>											
		空気弁		広域水道	—	—	—	有・無	—	角形鉄蓋		小型(440×330)	空気弁	広域水道	—	—	—	有・無	—		
		消火栓		駐車禁止	—	—	—	有・無	—				消火栓	駐車禁止	—	—	—	有・無	—		