

水道事業 浄水場出口における検査結果 (PFOS及びPFOA)

	岸和田水道事業		富田林水道事業		柏原水道事業		豊能地域水道事業			藤井寺水道事業		太子水道事業		河南水道事業		千早赤阪水道事業		岬水道事業						
	流木浄水場		日野浄水場※1		玉手浄水場		古江浄水場※2		妙見山浄水場	天王浄水場	道明寺浄水場		板屋橋浄水場		青崩浄水場		岩井谷浄水場	千早浄水場	孝子浄水場					
令和7年度	6月	5未満	8月	5未満	8月	26	5月	5	7月	5未満	5未満	4月	17	7月	9	9月	5	7月	5未満	5未満	8月	7		
							7月	8				7月	22											
					2月	16	10月	5				10月	22	1月	12								1月	19
							2月	5未満				1月	19											

単位：ng/L

※1 富田林水道事業及び河内長野市上下水道部の共同管理施設

※2 豊能地域水道事業及び池田市上下水道部の共同管理施設