

クリプトスポリジウム等の検査結果（令和8年度）

水道用水供給事業				水道事業																	
	村野浄水場	庭窪浄水場	三島浄水場	柏原		藤井寺			豊能地域				岬		河南		太子		千早赤阪		
				玉手浄水場			道明寺浄水場	船橋浄水場	天王浄水場		妙見山浄水場		孝子浄水場		青崩浄水場		板屋橋浄水場			岩井谷浄水場	千早浄水場
5月	不検出	不検出	不検出	8月		8月		一※	6月	不検出	6月	不検出	10月		8月		5月	不検出	11月		
8月																	8月				
11月																	11月				
2月																	2月				

※更新工事のため検査予定なし