（２）給水栓における毎月検査

１)童子畑送水ポンプ場

〇水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001		0.003									0.003	0.001	0.002	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.97	0.97	0.76	0.78	0.85	0.87							0.97	0.76	0.87	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10		0.09									0.10	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09		0.10									0.10	0.09	0.10	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009		0.013									0.013	0.009	0.011	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003									0.003	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03		0.04									0.04	0.03	0.03	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008		0.011									0.011	0.008	0.010	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.1		16.1									16.1	14.1	15.1	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.2	16.1	14.8	16.9	18.0	15.7							18.0	14.8	16.3	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.5		40.8									40.8	40.5	40.7	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		93		103									103	93	98	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7							0.8	0.7	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3							7.6	7.3	7.4	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							0.5	0.3	0.3	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							0.5	0.3	0.3	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		40.5		40.8									40.8	40.5	40.7	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満							0.001	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		93		103									103	93	98	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3							7.6	7.3	7.4	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.4		-1.3									-1.3	-1.4	-1.4	2
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）				0											0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01		0.02									0.02	0.01	0.02	2
31	削除	削除																0

２）葛畑

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.01	0.97	0.63	0.81	0.91	0.81							1.01	0.63	0.86	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10		0.08									0.10	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.18		0.19									0.19	0.18	0.19	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010		0.023									0.023	0.010	0.017	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.004									0.004	0.003未満	0.003	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03		0.05									0.05	0.03	0.04	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004		0.004									0.004	0.004	0.004	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008		0.013									0.013	0.008	0.011	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		15.5		14.6									15.5	14.6	15.1	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	17.0	13.1	15.0	16.9	14.4							17.0	13.1	15.5	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		42.7		40.4									42.7	40.4	41.6	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		102		99									102	99	101	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8							0.8	0.7	0.8	6
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4							7.6	7.4	7.5	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		42.7		40.4									42.7	40.4	41.6	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002							0.002	0.001未満	0.001	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		102		99									102	99	101	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4							7.6	7.4	7.5	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.2		-1.1									-1.1	-1.2	-1.2	2
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）				0											0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01		0.02									0.02	0.01	0.01	2
31	削除	削除																0

3）兎田

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.97	0.97	0.76	0.79	0.88	0.86							0.97	0.76	0.87	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10		0.09									0.10	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09		0.10									0.10	0.09	0.10	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009		0.006未満									0.009	0.006未満	0.006未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03		0.01未満									0.03	0.01未満	0.01	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009		0.003未満									0.009	0.003未満	0.005	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.5		15.9									15.9	14.5	15.2	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.2	16.3	14.9	16.6	18.0	15.4							18.0	14.9	16.2	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.9		41.5									41.5	40.9	41.2	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		103		105									105	103	104	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.7	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4							7.6	7.4	7.5	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.6	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2							0.4	0.2	0.3	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2							0.4	0.2	0.3	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		40.9		41.5									41.5	40.9	41.2	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満							0.003	0.001未満	0.001	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		103		105									105	103	104	2
25	濁度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4							7.6	7.4	7.5	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.4		-1.2									-1.2	-1.4	-1.3	2
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）				0											0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01		0.02									0.02	0.01	0.02	2
31	削除	削除																0

4）りんくう南浜

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.99	0.97	0.75	0.81	0.93	0.86							0.99	0.75	0.89	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10		0.08									0.10	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.13		0.15									0.15	0.13	0.14	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010		0.015									0.015	0.010	0.013	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006		0.007									0.007	0.006	0.007	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03		0.04									0.04	0.03	0.03	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003		0.004									0.004	0.003	0.004	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009		0.011									0.011	0.009	0.010	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		16.0		15.9									16.0	15.9	16.0	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.6	17.7	14.8	16.7	18.2	15.5							18.2	14.8	16.6	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		42.3		40.8									42.3	40.8	41.6	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		97		105									105	97	101	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7							0.8	0.7	0.8	6
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5							7.6	7.5	7.6	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6							0.8	0.6	0.7	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6							0.8	0.6	0.7	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		42.3		40.8									42.3	40.8	41.6	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満							0.001	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		97		105									105	97	101	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5							7.6	7.5	7.6	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.3		-1.1									-1.1	-1.3	-1.2	2
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）				0											0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.02		0.02									0.02	0.02	0.02	2
31	削除	削除																0

5）岡田

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										6
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.96	0.98	0.76	0.79	0.86	0.86							0.98	0.76	0.87	6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.09		0.09									0.09	0.09	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09		0.10									0.10	0.09	0.10	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007		0.013									0.013	0.007	0.010	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.004									0.004	0.003未満	0.003	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003		0.003									0.003	0.003	0.003	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.04									0.04	0.02	0.03	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.011									0.011	0.007	0.009	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満									0.009未満	0.009未満	0.009未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	6
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満		0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.0		16.0									16.0	14.0	15.0	2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	6
39	塩化物イオン	200mg/L以下	16.4	16.1	15.2	16.8	18.1	15.6							18.1	15.2	16.4	6
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.5		41.3									41.3	40.5	40.9	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		99		102									102	99	101	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満											0.000001未満	1

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満												0.000001未満	1
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																	0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																	0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7							0.8	0.7	0.7	6
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4							7.6	7.4	7.5	6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										6
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	6
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他	残留塩素	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4							0.5	0.3	0.4	6

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4							0.5	0.3	0.4	6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		40.5		41.3									41.3	40.5	40.9	2
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満							0.001	0.001未満	0.001未満	6
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		99		102									102	99	101	2
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4							7.6	7.4	7.5	6
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.4		-1.2									-1.2	-1.4	-1.3	2
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）				0											0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01		0.02									0.02	0.01	0.02	2
31	削除	削除																0

6）中央配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下		0													0	1
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず														1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満													0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.99													0.99	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10													0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満													0.03未満	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.1													14.1	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
39	塩化物イオン	200mg/L以下		16.2													16.2	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.4													40.4	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		95													95	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																	0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満														0.01未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満														0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下		0.8														0.8	1
48	pH値	5.8～8.6		7.4														7.4	1
49	味	異常でないこと		異常なし															1
50	臭気	異常でないこと		異常なし															1
51	色度	5度以下		0.5未満														0.5未満	1
52	濁度	2度以下		0.1未満														0.1未満	1
その他	残留塩素	-		0.4														0.4	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下		0.4													0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		40.4													40.4	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001													0.001	1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		95													95	1
25	濁度	1度以下		0.1未満													0.1未満	1
26	pH値	7.5程度		7.4													7.4	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.4													-1.4	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01													0.01	1
31	削除	削除																0

7）六尾高区配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下		0													0	1
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず														1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満													0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.97													0.97	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10													0.10	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満													0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満													0.03未満	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.9													14.9	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
39	塩化物イオン	200mg/L以下		16.8													16.8	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.4													40.4	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下		86													86	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																	0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満														0.01未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満														0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下		0.8														0.8	1
48	pH値	5.8～8.6		7.5														7.5	1
49	味	異常でないこと		異常なし															1
50	臭気	異常でないこと		異常なし															1
51	色度	5度以下		0.5未満														0.5未満	1
52	濁度	2度以下		0.1未満														0.1未満	1
その他	残留塩素	-		1.0														1.0	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下		1.0													1.0	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下		40.4													40.4	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001													0.001	1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		86													86	1
25	濁度	1度以下		0.1未満													0.1未満	1
26	pH値	7.5程度		7.5													7.5	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする		-1.3													-1.3	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01													0.01	1
31	削除	削除																0

８）童子畑配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下				0											0	1
2	大腸菌	検出されないこと				検出せず												1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.81											0.81	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08											0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満											0.03未満	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				15.6											15.6	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
39	塩化物イオン	200mg/L以下				16.3											16.3	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				40.8											40.8	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				104											104	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満											0.01未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満											0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下				0.7											0.7	1
48	pH値	5.8～8.6				7.5											7.5	1
49	味	異常でないこと				異常なし												1
50	臭気	異常でないこと				異常なし												1
51	色度	5度以下				0.5未満											0.5未満	1
52	濁度	2度以下				0.1未満											0.1未満	1
その他	残留塩素	-				0.8											0.8	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下				0.8											0.8	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				40.8											40.8	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001											0.001	1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				104											104	1
25	濁度	1度以下				0.1未満											0.1未満	1
26	pH値	7.5程度				7.5											7.5	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする				-1.3											-1.3	1
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02											0.02	1
31	削除	削除																0

9）六尾低区配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	集落数100個/mL以下																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																0
48	pH値	5.8～8.6																0
49	味	異常でないこと																0
50	臭気	異常でないこと																0
51	色度	5度以下																0
52	濁度	2度以下																0
その他	残留塩素	-																0

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下																0
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下																0
26	pH値	7.5程度																0
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0

１０）新家配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL				0											0	1
2	大腸菌	検出されないこと				検出せず												1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											0.00005未満	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.78											0.78	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08											0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											0.0002未満	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											0.004未満	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											0.002未満	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											0.001未満	1
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満											0.03未満	1
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満											0.1未満	1
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				16.0											16.0	1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満											0.005未満	1
39	塩化物イオン	200mg/L以下				16.9											16.9	1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下				41.3											41.3	1
41	蒸発残留物	500mg/L以下				107											107	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											0.02未満	1
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																	0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満												0.01未満	1
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満												0.0005未満	1
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下				0.7												0.7	1
48	pH値	5.8～8.6				7.5												7.5	1
49	味	異常でないこと				異常なし													1
50	臭気	異常でないこと				異常なし													1
51	色度	5度以下				0.5未満												0.5未満	1
52	濁度	2度以下				0.1未満												0.1未満	1
その他	残留塩素	-				0.4												0.4	1

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下				0.4											0.4	1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下				41.3											41.3	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.002											0.002	1
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下				107											107	1
25	濁度	1度以下				0.1未満											0.1未満	1
26	pH値	7.5程度				7.5											7.5	1
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする				-1.2											-1.2	1
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02											0.02	1
31	削除	削除																0

１１）葛畑配水池出口

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	一般細菌	100集落以下/1mL																0
2	大腸菌	検出されないこと																0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下																0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下																0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下																0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下																0
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L以下																0
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下																0
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																0
24	クロロホルム	0.06mg/L以下																0
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																0
27	臭素酸	0.01mg/L以下																0
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																0
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																0
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																0
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下																0
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																0
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下																0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下																0
41	蒸発残留物	500mg/L以下																0
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0

44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下																0
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下																0
48	pH値	5.8～8.6																0
49	味	異常でないこと																0
50	臭気	異常でないこと																0
51	色度	5度以下																0
52	濁度	2度以下																0
その他	残留塩素	-																0

○水質管理目標設定項目

No.	試験項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最　高	最　低	平　均	測定回数
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下																0
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)																0
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下																0
4	削除	削除																0
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下																0
6	削除	削除																0
7	削除	削除																0
8	トルエン	0.4mg/L以下																0
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下																0
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																0
11	削除	削除																0
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																0
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)																0
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)																0
15	農薬類	検出値と目標値の比の和が1以下																0
16	残留塩素	1mg/L以下																0
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下																0
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
19	遊離炭酸	20mg/L以下																0
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下																0
21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下																0
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下																0
23	臭気強度（TON）	3以下																0
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下																0
25	濁度	1度以下																0
26	pH値	7.5程度																0
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし極力0にする																0
28	従属栄養細菌	2000集落以下/1mL（暫定）																0
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下																0
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																0
31	削除	削除																0